



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минстрой РА)

ПРИКАЗ

от 01.10.2025 г. № П-07-01/429

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении нормативов запасов топлива для котельных
ООО «Сибирь-тепловая компания» на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», **приказываю:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива для котельных ООО «Сибирь-тепловая компания» на 2026 год согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра

 А.А. Чакыров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Алтай
от 01.10.2025 № П-07-01/429

**Нормативы запасов топлива для котельных
ООО «Сибирь-тепловая компания» на 2026 год**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс. т.	в том числе	
				Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т.	Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т.
1	ООО «Сибирь- тепловая компания» всего, в т.ч.:	Дизельное топливо	1,7770	1,6610	0,1161
1.1	Котельные с. Майма всего, в т.ч.:		1,5730	1,4760	0,0968
	котельная № 2		0,2430	0,2254	0,0176
	котельная № 3		0,3500	0,3360	0,0144
	котельная № 5		0,0710	0,0700	0,0011
	котельная № 7		0,0710	0,0630	0,0079
	котельная № 8		0,0880	0,0820	0,0063
	котельная № 10		0,0300	0,0280	0,0020
	котельная № 11		0,3485	0,3300	0,0185
	котельная № 12		0,0327	0,0310	0,0017
	котельная № 16		0,1153	0,1030	0,0123
	котельная № 20		0,1406	0,1320	0,0086
	котельная № 22		нагрузки переключены на кот. № 23		
	котельная № 23		0,0458	0,0430	0,0028
	котельная № 28		0,0366	0,0330	0,0036
1.2	Котельная с. Кызыл-Озек № 9		0,1193	0,1080	0,0113
1.3	Котельная г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 13/4		0,0851	0,0770	0,0081