



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минстрой РА)

ПРИКАЗ

от 25.03.2026 г. № П-07-01/113

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении нормативов запасов топлива для угольной котельной
МУП ЖКХ «Акташ МО «Улаганский район»
Республики Алтай на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99 **приказываю:**

1. Утвердить норматив запасов топлива для угольной котельной МУП ЖКХ «Акташ» МО «Улаганский район» Республики Алтай на 2026 год согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.А. Чакыров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Алтай
от 25.03.2026 № 7-07-01/13

**Норматив запасов топлива для котельных МУП ЖКХ «Акташ»
МО «Улаганский район» Республики Алтай на 2026 год**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс.т.	в том числе	
				Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т.	Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т.
1	МУП ЖКХ «Акташ» МО «Улаганский район»	Каменный уголь	0,959	0,824	0,135