



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.04.2026

г. Черкесск

№ 65

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики Правительство Карачаево-Черкесской Республики

**ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Председатель Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики



М.О. Аргунов

## П О Р Я Д О К

организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Карачаево-Черкесской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Карачаево-Черкесской Республики в отношении объектов защиты, предусмотренных частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - дублирование сигнала о возникновении пожара, объект защиты).

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

3. Целью дублирования сигнала о возникновении пожара является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожар, возникающий на объекте защиты.

4. Дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется в ближайшее подразделение пожарной охраны, виды которой определены статьей 4 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре.

5. Дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара с прибора, установленного непосредственно на объекте защиты, на прибор, установленный в подразделении пожарной охраны. Данные приборы должны быть совместимыми по техническим характеристикам.

6. Прием и обработка дублирующего сигнала о возникновении пожара осуществляются в круглосуточном режиме дежурным диспетчером пункта связи подразделения пожарной охраны.

7. Проектирование системы передачи извещений о пожаре осуществляется в соответствии с требованиями к проектированию систем передачи извещений о пожаре, утвержденными в соответствии с частью 7.1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

