



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2026

№ 159

г. Саранск

Об утверждении границы охранной  
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: РМ, Старошайговский район, с. Шувары, ул. Майская, д. 9», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 293 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Шувары, ул. Майская, кадастровый номер 13:18:0226001:1033, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1 418 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

**Приложение**  
к постановлению Правительства  
Республики Мордовия  
от 3 марта 2026 г. № 159

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных**  
**зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми**  
**условиями использования территории**

**Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: РМ, Старошайговский район, с. Шувары,**  
**ул. Майская, д. 9**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

**Раздел 1**

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Старошайговский р-н, с. Шувары
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1 418 м <sup>2</sup> ± 13 м <sup>2</sup>
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: РМ, Старошайговский район, с. Шувары, ул. Майская, д. 9</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

## Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392 603,23	1 243 203,14	Аналитический метод	0,10	—
2	392 610,41	1 243 199,75		0,10	
3	392 614,68	1 243 206,77		0,10	
4	392 621,42	1 243 218,71		0,10	
5	392 629,55	1 243 230,03		0,10	
6	392 638,90	1 243 242,61		0,10	
7	392 646,97	1 243 256,81		0,10	
8	392 658,58	1 243 276,17		0,10	
9	392 670,74	1 243 294,67		0,10	
10	392 682,25	1 243 312,72		0,10	
11	392 691,47	1 243 325,77		0,10	
12	392 702,71	1 243 342,75		0,10	
13	392 715,09	1 243 361,33		0,10	
14	392 727,64	1 243 381,45		0,10	
15	392 741,30	1 243 401,86		0,10	
16	392 748,68	1 243 410,36		0,10	
17	392 755,52	1 243 419,69		0,10	
18	392 761,34	1 243 427,23		0,10	
19	392 765,73	1 243 431,88		0,10	
20	392 762,09	1 243 435,31		0,10	
21	392 757,54	1 243 430,48		0,10	
22	392 751,52	1 243 422,69		0,10	
23	392 744,77	1 243 413,48		0,10	
24	392 737,32	1 243 404,91		0,10	
25	392 723,44	1 243 384,17		0,10	
26	392 710,89	1 243 364,04		0,10	
27	392 698,54	1 243 345,52		0,10	
28	392 687,34	1 243 328,59		0,10	
29	392 678,10	1 243 315,51		0,10	
30	392 666,54	1 243 297,39		0,10	
31	392 654,35	1 243 278,83		0,10	
32	392 642,65	1 243 259,33		0,10	
33	392 634,70	1 243 245,34		0,10	
34	392 625,52	1 243 232,98		0,10	
35	392 617,20	1 243 221,41		0,10	
36	392 610,36	1 243 209,30		0,10	
37	392 608,48	1 243 206,20		0,10	
38	392 605,38	1 243 207,66		0,10	
1	392 603,23	1 243 203,14	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



**ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ****местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон**

<b>Прохождение границы</b>		<b>Описание прохождения границы</b>
<b>от точки</b>	<b>до точки</b>	
1	2	3
1	19	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
19	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода