



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2026

№ 245

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район, с. Лаврентьево, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 85 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Темниковский район, с. Лаврентьево, ул. Молодежная, кадастровый номер 13:19:0412002:306, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 354 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 18 марта 2026 г. № 245

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район, с. Лаврентьево,
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Темниковский р-н, с. Лаврентьево
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	354 м ² ± 7 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Темниковский район, с. Лаврентьево, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегородивать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	427 164,29	1 152 715,05	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
2	427 161,48	1 152 716,38		0,10	
3	427 162,19	1 152 718,20		0,10	
4	427 158,46	1 152 719,65		0,10	
5	427 157,06	1 152 716,05		0,10	
6	427 154,11	1 152 707,25		0,10	
7	427 150,80	1 152 697,73		0,10	
8	427 147,93	1 152 689,54		0,10	
9	427 144,77	1 152 679,97		0,10	
10	427 142,92	1 152 672,15		0,10	
11	427 140,81	1 152 663,19		0,10	
12	427 139,15	1 152 655,53		0,10	
13	427 136,23	1 152 644,39		0,10	
14	427 133,79	1 152 637,85		0,10	
15	427 137,53	1 152 636,45		0,10	
16	427 140,05	1 152 643,17		0,10	
17	427 143,05	1 152 654,59		0,10	
18	427 144,71	1 152 662,31		0,10	
19	427 146,82	1 152 671,23		0,10	
20	427 148,63	1 152 678,89		0,10	
21	427 151,71	1 152 688,26		0,10	
22	427 154,58	1 152 696,41		0,10	
23	427 157,89	1 152 705,95		0,10	
24	427 160,12	1 152 712,60		0,10	
25	427 162,58	1 152 711,44		0,10	
1	427 164,29	1 152 715,05	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон**

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	3	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
3	4	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
4	14	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
14	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода