



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2026

№ 794

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Строительство сети газораспределения и газопровода-ввода по пер. Малый, д. 41 в с. Мордовская Пишля Рузаевского района РМ», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 390 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Мордовская Пишля, пер. Малый, кадастровый номер 13:17:0210001:1154, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1 701 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 29 июля 2026 г. № 794

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Строительство сети газораспределения и газопровода-ввода по пер. Малый, д. 41 в с. Мордовская Пишля
Рузаевского района РМ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Рузаевский р-н, с. Мордовская Пишля
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1 701 м ² ± 14 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Строительство сети газораспределения и газопровода-ввода по пер. Малый, д. 41 в с. Мордовская Пишля Рузаевского района РМ Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелноративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383 937,89	1 265 739,09	Аналитический метод	0,10	—
2	383 938,39	1 265 741,44		0,10	
3	383 941,19	1 265 740,88		0,10	
4	383 942,34	1 265 746,73		0,10	
5	383 936,67	1 265 747,90		0,10	
6	383 922,87	1 265 751,05		0,10	
7	383 905,48	1 265 755,71		0,10	
8	383 889,34	1 265 758,34		0,10	
9	383 876,55	1 265 759,73		0,10	
10	383 866,03	1 265 761,24		0,10	
11	383 851,05	1 265 764,50		0,10	
12	383 834,67	1 265 767,63		0,10	
13	383 817,38	1 265 771,82		0,10	
14	383 807,76	1 265 774,13		0,10	
15	383 791,65	1 265 774,97		0,10	
16	383 773,67	1 265 773,93		0,10	
17	383 769,28	1 265 774,61		0,10	
18	383 761,79	1 265 778,37		0,10	
19	383 752,21	1 265 784,57		0,10	
20	383 736,46	1 265 786,53		0,10	
21	383 719,34	1 265 789,35		0,10	
22	383 702,36	1 265 792,14		0,10	
23	383 676,68	1 265 796,37		0,10	
24	383 667,89	1 265 799,87		0,10	
25	383 647,31	1 265 802,42		0,10	
26	383 632,62	1 265 803,52		0,10	
27	383 616,16	1 265 804,05		0,10	
28	383 613,14	1 265 804,17		0,10	
29	383 612,95	1 265 799,17		0,10	
30	383 615,98	1 265 799,05		0,10	
31	383 632,35	1 265 798,52		0,10	
32	383 646,81	1 265 797,44		0,10	
33	383 666,64	1 265 794,99		0,10	
34	383 675,33	1 265 791,52		0,10	
35	383 701,55	1 265 787,21		0,10	
36	383 718,53	1 265 784,42		0,10	
37	383 735,74	1 265 781,58		0,10	
38	383 750,46	1 265 779,75		0,10	
39	383 759,31	1 265 774,02		0,10	
40	383 767,74	1 265 769,79		0,10	
41	383 773,43	1 265 768,91		0,10	
42	383 791,67	1 265 769,97		0,10	
43	383 807,04	1 265 769,16		0,10	
44	383 816,21	1 265 766,96		0,10	
45	383 833,61	1 265 762,74		0,10	
46	383 850,05	1 265 759,60		0,10	
47	383 865,14	1 265 756,32		0,10	
48	383 875,92	1 265 754,77		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
49	383 888,67	1 265 753,39	Аналитический метод	0,10	—
50	383 904,43	1 265 750,81		0,10	
51	383 921,67	1 265 746,20		0,10	
52	383 933,69	1 265 743,46		0,10	
53	383 933,00	1 265 740,11		0,10	
1	383 937,89	1 265 739,09		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов,
территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	3	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
3	4	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
4	28	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
28	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода