



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2026 года

№ 26

г. Ижевск

Об организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Удмуртской Республике

В целях реализации статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Правительство Удмуртской Республики **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Удмуртской Республике (далее – Порядок).

2. Исполнительным органам Удмуртской Республики обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара с подведомственных объектов защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с Порядком.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Удмуртской Республике при обеспечении дублирования сигнала о возникновении пожара с подведомственных муниципальных объектов защиты, классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, руководствоваться указанным Порядком.

4. Рекомендовать организациям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара с указанных объектов в соответствии с Порядком.

5. Государственному комитету Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организовать работу, направленную на сопряжение систем передачи извещений о пожаре с системой

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Удмуртской Республики.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Удмуртской Республике обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара с объектов защиты, не относящихся к классам функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 и находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Порядком.

7. Рекомендовать организациям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат объекты защиты, не относящиеся к классам функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара с указанных объектов в соответствии с Порядком.

8. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

**Председатель Правительства
Удмуртской Республики**



Р.В. Ефимов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 21 января 2026 года № 26

ПОРЯДОК
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны в Удмуртской Республике

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) в целях реализации требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 ноября 2022 года № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (далее – приказ МЧС России № 1173) и определяет механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Удмуртской Республики (далее – подразделения пожарной охраны).

2. Для целей настоящего Порядка понятия (за исключением указанного в пункте 3) используются в значениях, определенных Федеральным законом № 69-ФЗ, Федеральным законом № 123-ФЗ, Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 года № 1028-ст «Об утверждении национального стандарта».

3. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты системы пожарной сигнализации.

4. Целью организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты, расположенных на территории Удмуртской Республики.

II. Организация дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

5. Объекты защиты, с которых в обязательном порядке должны автоматически дублироваться сигналы о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре, определены частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны допускается с иных объектов защиты.

6. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны (далее – дублирование) осуществляется посредством их передачи с оборудования, установленного на объекте защиты, на оборудование, установленное в подразделении пожарной охраны. Указанное оборудование (далее – оборудование) должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

7. Дублирование осуществляется в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, с использованием каналов связи в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами в области пожарной безопасности.

8. В соответствии с приказом МЧС России № 1173 в случае технической возможности систему передачи извещений о пожаре следует сопрягать с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Удмуртской Республики.

В случае такого сопряжения прибор пультной оконечный устанавливается в месте, определенном Государственным комитетом Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в соответствии с приказом МЧС России № 1173.

9. Прием дублирующих сигналов о возникновении пожара от объектов защиты осуществляется подразделениями пожарной охраны.

