



ХУШУ
25.07.2025 03-03/341 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ
25.07.2025 № 03-03/341
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2026 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«11» августа 2025 г.

Регистрационный № 10557

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2026 год (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2026 год (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
 приказом Министерства
 строительства, архитектуры и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Чувашской Республики
 от 25.07.2025 № 03-03/341

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
 тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
 коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2026 год

№ п.п.	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2026 год		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВтч
1	2	3	4	5
1	МУП «ЖКХ «Атлашевское» Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Новое Атлашево, ул. Парковая, 5	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель - вода		
		2274,659	3329,096	-

Утверждены
 приказом Министерства
 строительства, архитектуры и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Чувашской Республики
 от 25.07.2025 № 03-03/341

(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных
 муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство
 «Атлашевское» на 2026 год

№ п.п.	Показатели	МУП «ЖКХ «Атлашевское»
		2026 год
1	2	3
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	155,56
2.	Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	160,47