




ХУШУ

24.11.2015 03-03/536
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

24.11.2015 № 03-03/536
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов
технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям ГУП «Чувашгаз»
Минстроя Чувашии (г. Шумерля) на
2026-2029 годы



В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Шумерля) на 2026-2029 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 24.11.2015 № 03-03/536

(приложение)

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Шумерля)
на 2026-2029 годы

Организация (орг.-правовая форма; наименование; местонахождение)	нормативы		
	потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода), м3 (т)	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода), Гкал	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт*ч
ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Шумерля), в том числе:	Теплоноситель - вода		
	2347,178	2441,379	
Система теплоснабжения г. Шумерля от БМК – 2,24МВт по пос. Лесной	123,255	165,460	
Система теплоснабжения г. Шумерля от БМК – 2,24МВт по ул. Котовского	131,967	164,333	
Система теплоснабжения г. Шумерля от БМК – 1,46МВт по ул. Черняховского	9,390	11,881	
Система теплоснабжения г. Шумерля от БМК – 3,4МВт по ул. Чкалова	557,486	770,736	
Система теплоснабжения г. Шумерля от БМК – 5,1МВт по ул. Ленина, 8 (пер. Банковский)	511,753	489,871	
Система теплоснабжения г. Шумерля от БМК – 10МВт по ул. МОПРа	1013,327	839,098	