




ХУПУ  
06.05.2026 03-05/73 №  
Шупашкар хули

ПРИКАЗ  
06.05.2026 № 03-05/73  
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, норматива удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2026 - 2030 г.г. ГУП «Чувашгаз» Министроя Чувашии (с. Красные Четаи)



В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ГУП «Чувашгаз» Министроя Чувашии (с. Красные Четаи) на 2026 - 2030 г.г. (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» Министроя Чувашии (с. Красные Четаи) на 2026 - 2030 г.г. (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены  
 приказом Министерства  
 строительства, архитектуры и  
 жилищно-коммунального хозяйства  
 Чувашской Республики  
 от 06.05.2016 № 03-03/73

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ  
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по  
 тепловым сетям ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (с. Красные Четаи)  
 на 2026 - 2030 г.г.

Организация (орг.-правовая форма; наименование; местонахождение)	нормативы		
	потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода), м <sup>3</sup> (т)	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода), Гкал	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт*ч
ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (с. Красные Четаи), в том числе:	Теплоноситель - вода		
	452,05	467,23	-
БМК № 1	149,78	141,06	-
БМК № 4	55,67	72,82	-
БМК № 5	59,49	59,83	-
БМК № 6	150,86	150,28	-
БМК № 7	31,53	39,62	-
КНР № 1	4,72	3,62	

Утверждены  
приказом Министерства  
строительства, архитектуры и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Чувашской Республики  
от 02.05.2026 № 03-03/13

(приложение № 2)

### НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой  
с коллекторов источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии  
(с. Красные Четаи) на 2026 - 2030 г.г.

№ п.п	Показатели	Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (с. Красные Четаи)
		2026 - 2030 г.г.
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (с. Красные Четаи), кг.у.т./Гкал в том числе для:	157,98
1.1.	БМК № 1; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140209:580	162,39
1.2.	БМК № 4; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:640	154,78
1.3.	БМК № 5; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:639	158,08
1.4.	БМК № 6; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:638	156,20
1.5.	БМК № 7; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:635	157,16
1.6.	КНР № 1; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:637	153,19
2.	Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз»	158,82

	Минстроя Чувашии (с. Красные Четаи), кг.у.т./Гкал в том числе для:	
2.1.	БМК № 1; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140209:580	163,22
2.2.	БМК № 4; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:640	155,64
2.3.	БМК № 5; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:639	159,03
2.4.	БМК № 6; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:638	157,01
2.5.	БМК № 7; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:635	157,99
2.6.	КНР № 1; Чувашская Республика, Красночетайский муниципальный округ, с. Красные Четаи, кад. номер: 21:15:140210:637	153,95