



ХУШУ

29.06.2016 03-03/166 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

29.06.2016 № 03-03/166
г. Чебоксары

Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики (с. Алдиарово, д. Беляево, д. Нюшкасы, д. Уразкасы, д. Индырчи, д. Тенеево, с. Можарки, д. Кичкеево, с. Гришино, д. Новое Буяново, д. Старое Буяново, с. Турмыши, д. Латышево, д. Тюмерево, д. Амалыково, с. Кармалы, д. Бахтиарово, с. Чутеево, д. Новое Ишино, д. Нижарово, с. Шимкусы, д. Ямбулатово, с. Яншихово-Норваши, д. Норваш-Кошки) на 2026 — 2040 годы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«20» июля 2016 г.

Регистрационный № 11362

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 2 порядка и правил определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июля 2014 г., регистрационный № 33236), и подпунктом 41.11 пункта 41 раздела III Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики (с. Алдиарово, д. Беляево, д. Нюшкасы, д. Уразкасы, д. Индырчи, д. Тенеево, с. Можарки, д. Кичкеево, с. Гришино, д. Новое Буяново, д. Старое Буяново, с. Турмыши, д. Латышево, д. Тюмерево, д. Амалыково, с. Кармалы, д. Бахтиарово, с. Чутеево, д. Новое Ишино, д. Нижарово, с. Шимкусы, д. Ямбулатово, с. Яншихово-Норваши, д. Норваш-Кошки) на 2026 — 2040 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 29.06.2026 03-05/166
(приложение)

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики
(с. Алдиарово, д. Беляево, д. Ньюшкасы, д. Уразкасы, д. Индырчи, д. Тенеево, с. Можарки, д. Кичкеево, с. Гришино, д. Новое Буяново, д. Старое Буяново, с. Турмыши, д. Латышево, д. Тюмерево, д. Амалыково, с. Кармалы, д. Бахтиарово, с. Чутеево, д. Новое Ишино, д. Нижарово, с. Шимкусы, д. Ямбулатово, с. Яншихово-Норваши, д. Норваш-Кошки) на
2026 — 2040 годы**

№ п.п.	Показатель надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения	Год					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

№ п.п.	Показатель надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения	Год					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
	централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.						
4	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.	-	-	-	-	-	-
5	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
6	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0	0
7	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
8	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть*, %	27,40	27,40	27,37	27,36	27,34	27,34
9	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м3	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
10	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВтч/м3	0	0	0	0	0	0
11	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3	0	0	0	0	0	0

№ п.п.	Показатель надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения	Год					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040
12	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/м3	0	0	0	0	0	0

*в соответствии с п. 18 порядка и правил определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июля 2014 г., регистрационный № 33236) плановые значения доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах), принимаются равными значениям установленных для организации, осуществляющей водоснабжение, нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке.