



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстрой Алтайского края)**

П Р И К А З

« 05 » 05 2022 г.

№ 241

г. Барнаул

Об утверждении инвестиционной программы МУП Благовещенского района «Райтоп» по реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения р. п. Благовещенка, Благовещенского района Алтайского края на 2023-2027 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 20.12.2018 № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП Благовещенского района «Райтоп» по реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения р. п. Благовещенка, Благовещенского района Алтайского края на 2023-2027 годы согласно приложениям 1 - 7 настоящего приказа.

2. Управлению экономического планирования, мониторинга и контроля Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (Горбунов В.С.):

направить копию настоящего приказа в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;

обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru), официальном сайте Минстроя Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (sgd22.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования на Официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).

Заместитель министра

В. С. Горбунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 05 » 05 2022 г. № 241

Паспорт инвестиционной программы МУП Благовещенского района «Райтоп» по реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения р. п. Благовещенка, Благовещенского района Алтайского края на 2023-2027 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие Благовещенского района «Райтоп»
Местонахождение регулируемой организации	658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка ул. Промышленная, 3
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор МУП Благовещенского района «Райтоп» Грабовецкий Н.П.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8 385 64) 21 1 98 raitop00@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Барнаул, просп. Ленина, 7
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Горбунов В. С.
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Приемная 56-63-40
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Благовещенского района Алтайского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 94
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Благовещенского района Гинц А.А.
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной	Приемная: тел. (8-38564) 21-4-71.

программы	
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Барнаул, улица Молодёжная, 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель начальника управления Шестаков Е. Б.
Дата согласования инвестиционной программы	05.04.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Приемная: тел. (8-3852) 28-97-71

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						Источник финансирования прибыли
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего						
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
Всего по группе 1										0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Всего по группе 2										0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1 .1	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 44 на пересечении с ул. Космонавтов до жилого дома Чапаевский 42, протяжённост ью 99,82 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	50 мм 99,82 м	50 мм 99,82 м	2023	2023	597,22	597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	597,22
3.1 .2	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 до жилого дома ул. Колядо,48, протяжённост ью 130 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	100 мм 130 м	100 мм 130 м	2023	2023	1500,36	1500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,36
3.1 .3	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Квартальная от котельной до разводящего смотрового колодца по ул. Победы, протяжённост ью 20 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	400 мм 20 м	400 мм 20 м	2023	2023	956,72	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	956,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1 .4	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная БПК от смотрового колодца до детского сада Журавушка, протяжённост ью 60 м	Диаметр и протяженность труб	мм м	100 мм 60 м	100 мм 60 м	2023	2023	1008,99	1008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1008,99
3.1 .5	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	котельная Центральная от смотрового колодца по ул. Ленина, 89 до смотрового колодца жилого дома ул. Ленина, 81, протяжённост ью 95м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	80 мм 95 м	80 мм 95 м	2023	2023	1008,86	1008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1008,86
3.1 .6	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная БПК от смотрового колодца №13 по ул. Гоголя до жилых домов по ул. 50 Лет Алтая и вдоль жилых домов 1-7, протяжённост ью 150м	Диаметр и протяженность труб	мм м	80 мм 150 м	80 мм 150 м	2024	2024	1663,03	0,00	1663,03	0,00	0,00	0,00	1663,03
3.1 .7	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная БПК от смотрового колодца №20 до поликлиники, протяжённост ью 75 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	100 мм 75 м	100 мм 75 м	2024	2024	903,68	0,00	903,68	0,00	0,00	0,00	903,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1 .8	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12, протяжённост ью 100 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	80 мм 100 м	80 мм 100 м	2024	2024	1108,67	0,00	1108,67	0,00	0,00	0,00	1108,67
3.1 .9	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная МОКХ от смотрового колодца до здания Промышленн ая-3, протяжённост ью 100 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	50 мм 100 м	50 мм 100 м	2024	2024	624,19	0,00	624,19	0,00	0,00	0,00	624,19
3.1 .10	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Центральная по ул. В. Колесниково й от смотрового колодца жилого дома №55 до смотрового колодца жилого дома №49, протяженност ью 78м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	80мм 78 м	80мм 78 м	2024	2024	864,76	0,00	864,76	0,00	0,00	0,00	864,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1 11	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Квартальная от смотрового колодца жилого дома ул. Космонавтов, 48 до ул. Космонавтов, 42., протяжённост ью 100 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	100 мм 100 м	100 мм 100 м	2025	2025	1257,30	0,00	0,00	1257,30	0,00	0,00	1257,30
3.1 12	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12, протяжённост ью 105 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	80 мм 105 м	80 мм 105 м	2025	2025	1214,75	0,00	0,00	1214,75	0,00	0,00	1214,75
3.1 13	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Элеватор от смотрового колодца жилого дома №11 до смотрового колодца жилого дома 30 по ул. Клубная, протяжённост ью 150 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	80 мм 150 м	80 мм 150 м	2025	2025	1735,35	0,00	0,00	1735,35	0,00	0,00	1735,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1 .14	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Элеватор от смотрового колодца котельной до смотрового колодца ул. Степана Разина, протяжённост ью 55 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	150 мм 55 м	150 мм 55 м	2025	2025	956,33	0,00	0,00	956,33	0,00	0,00	956,33
3.1 .15	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 по ул. Первомайская , дом 55, протяжённост ью 110 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	80 мм 110 м	80 мм 110 м	2026	2026	1476,32	0,00	0,00	0,00	1476,32	0,00	1476,32
3.1 .16	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная БПК от смотрового колодца по ул. Урицкого 1а до подвала жилого дома 40лет Октября 6а, протяжённост ью 36 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	100 мм 36 м	100 мм 36 м	2026	2026	471,86	0,00	0,00	0,00	471,86	0,00	471,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1 .17	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная СПТУ54 от смотрового колодца здания ЛПЗ до смотрового колодца возле учебного корпуса, протяжённост ью 100 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	100 мм 100 м	100 мм 100 м	2026	2026	1310,72	0,00	0,00	0,00	1310,72	0,00	1310,72
3.1 .18	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Элеватор от смотрового колодца ул. Степана Разина до смотрового колодца ул. Клубная, протяжённост ью 85 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	150 мм 85 м	150 мм 85 м	2026	2026	1547,46	0,00	0,00	0,00	1547,46	0,00	1547,46
3.1 .19	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная МОКХ по территории Промышленн ая-3 от здания гаража до здания мастерских, протяжённост ью 50 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	70 мм 50 м	70 мм 50 м	2026	2026	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44	0,00	377,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1 .20	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Квартальная от домов 26- 30 по пер. Кучеровых до домов 27-29 по ул. Советская, протяжённост ью 70 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	100мм 70м	100мм 70м	2027	2027	955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	955,58	955,58
3.1 .21	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Квартальная по ул. Кирова от смотрового колодца на пер. Чапаевского до дома № 93, протяжённост ью 127 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	80мм 127м	80мм 127м	2027	2027	1595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1595,23	1595,23
3.1 .22	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная Квартальная между смотровыми колодцами по пер. Кучеровых, 39, протяжённост ью 20 м.	Диаметр и протяженность труб	мм м	80мм 20м	80мм 20м	2027	2027	169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	169,67	169,67
3.1 .23	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная МОКХ от здания по ул. Кольцевая №9 до жилых домов по ул. Луговая №9, №11, протяжённост ью 160 м	Диаметр и протяженность труб	мм м	80мм 160м	80мм 160м	2027	2027	2009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2009,75	2009,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1 24	Замена теплотрассы р.п. Благовещенка	Предотвраще ние возникновения аварийных ситуаций	котельная МОКХ от смотрового колодца №4 жилого дома №1 на ул. Луговая до распреде льного смотрового колодца жилых домов №3, №5, 7 по ул. Луговая, протяжённост ью 55 м.	Диаметр и протяжённость труб	мм м	50 мм 55 м	50 мм 55 м	2027	2027	388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	388,95	388,95
Итого:										25703,19	5072,15	5164,33	5163,73	5183,8	5119,18	25703,19
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе 3										25703,19	5072,15	5164,33	5163,73	5183,8	5119,18	25703,19
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
Всего по группе 4										0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе 5										0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по программе										25703,19	5072,15	5164,33	5163,73	5183,8	5119,18	25703,19

Алтайского края
от « 05 » 05 2022 г. № 241

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Алтайского края

от « 05 » 05 2022 г. № 271

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
МУП Благовещенского района «Райтоп» по реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения
р. п. Благовещенка, Благовещенского района Алтайского края на 2023-2027 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год							
		Теку щее знач ение	Плановое значение					Те ку щее знач ение	Плановое значение					Те ку щее знач ение	Плановое значение					Теку щее знач ение	Плановое значение										
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Котельная №3 "МОКХ" р.п. Благовещенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		256,2	256,2	256,2	256,2	256,2	1,236	1,201	1,201	1,129	1,129	1,092	365,336	339,054	339,054	318,71	318,71	309,148
2	Котельная №4 "Жилпоселок" р.п. Благовещенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		257,7	257,7	257,7	257,7	257,7	0,976	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	294,752	370,952	370,952	370,952	370,952	370,952
3	Котельная №6 "Элеватор" р.п. Благовещенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		251,6	251,6	251,6	251,6	251,6	1,136	1,121	1,121	1,06	0,954	0,916	327,190	323,619	323,619	307,438	296,69	281,85

4	Котельная №12 "БПК" р.п. Благовещенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,8	233,8	233,8	233,8	233,8	1,585	1,610	1,59	1,510	1,510	1,510	1218,817	1210,662	1198,555	1138,63	1138,63	1138,63
5	Котельная №21 "Нефтебаза" р.п. Благовещенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,4	228,4	228,4	228,4	228,4	1,019	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	321,657	328,025	328,025	328,025	328,025	328,025
6	Т/трасса котельной №1 "Центральная" р.п. Благовещенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,4	236,4	236,4	236,4	236,4	1,439	1,397	1,394	1,373	1,373	1,373	887,199	871,499	869,756	854,97	854,97	854,97
7	Т/трасса котельной №2 "Квартальная" р.п. Благовещенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	1,493	1,450	1,383	1,383	1,358	1,331	1084,191	1043,683	991,5	991,5	971,67	961,953
8	Т/трасса котельной №9 "СПТУ" р.п. Благовещенка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,8	248,8	248,8	248,8	248,8	1,704	1,655	1,655	1,655	1,655	1,440	167,500	158,348	158,348	158,348	158,348	137,878
9	Котельная БМКУ 1,2 с.Леньки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,4	224,4	224,4	224,4	224,4	1,375	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	250,626	349,032	349,032	349,032	349,032	349,032
10	Котельная №22 с.Леньки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,6	273,6	273,6	273,6	273,6	-	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	-	129,606	129,606	129,606	129,606	129,606
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,7	237,7	237,7	237,7	237,7	1,381	1,368	1,346	1,317	1,303	1,282	4917,268	5124,48	5058,447	4947,211	4916,633	4862,044

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 05 » 05 2022 г. № 241

Финансовый план инвестиционной программы МУП Благовещенского района «Райтоп» на 2023-2027 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	выработка и передача тепловой энергии	25703,19	5072,15	5164,33	5163,73	5183,8	5119,18
1.1	амортизационные отчисления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		25703,19	5072,15	5164,33	5163,73	5183,8	5119,18
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг		-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты		-	-	-	-	-	-
2.2	займы		-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства		-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе		25703,19	5072,15	5164,33	5163,73	5183,8	5119,18

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 05 » 05 2022 г. № 271

График выполнения мероприятий инвестиционной программы МУП Благовещенского района «Райтоп» по реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения р. п. Благовещенка, Благовещенского района Алтайского края на 2023-2027 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	год начала реализации мероприятия	сумма, тыс. руб.	Год окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
1	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельная Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 44 на пересечении с ул. Космонавтов до жилого дома Чапаевский 42	2023	597,22	2023
2	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 до жилого дома ул. Колядо, 48	2023	1500,36	2023
3	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Квартальная от котельной до разводящего смотрового колодца по ул. Победы	2023	956,72	2023
4	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца до детского сада Журавушка	2023	1008,99	203
5	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Центральная от смотрового колодца по ул. Ленина, 89 до смотрового колодца жилого дома ул. Ленина, 81	2023	1008,86	2023
6	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца №13 по ул. Гоголя до жилых домов по ул. 50 Лет Алтая и вдоль жилых домов 1-7	2024	1663,03	2024
7	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца №20 до поликлиники	2024	903,68	2024
8	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12	2024	1108,67	2024
9	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной МОКХ от смотрового колодца до здания Промышленная-3	2024	624,19	2024
10	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Центральная по ул. В. Колесниковой от смотрового колодца жилого дома №55 до смотрового колодца жилого дома №49	2024	864,76	2024
11	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома ул. Космонавтов, 48 до ул. Космонавтов, 42	2025	1257,3	2025
12	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12	2025	1214,75	2025
13	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца жилого дома №11 до смотрового колодца жилого дома 30 по ул. Клубная	2025	1735,35	2025
14	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца котельной до смотрового колодца ул. Степана Разина	2025	956,33	2025

15	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 по ул. Первомайская, дом 55	2026	1476,32	2026
16	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца по ул. Урицкого 1а до подвала жилого дома 40лет Октября ба	2026	471,86	2026
17	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной СПТУ54. От смотрового колодца здания ЛПЗ до смотрового колодца возле учебного корпус	2026	1310,72	2026
18	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца ул. Степана Разина до смотрового колодца ул. Клубная	2026	1547,46	2026
19	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной МОКХ по территории Промышленная-3 от здания гаража до здания мастерских	2026	377,44	2026
20	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Квартальная от домов 26-30 по пер. Кучеровых до домов 27-29 по ул. Советская	2027	955,58	2027
21	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Квартальная по ул. Кирова от смотрового колодца на пер. Чапаевского до дома № 93	2027	1595,23	2027
22	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной Квартальная между смотровыми колодцами по пер. Кучеровых, 39	2027	169,67	2027
23	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной МОКХ от здания по ул. Кольцевая №9 до жилых домов по ул. Луговая №9, №11	2027	2009,75	2027
24	Замена теплотрассы р.п.Благовещенка	Замена участка теплосети котельной МОКХ от смотрового колодца №4 жилого дома №1 на ул. Луговая до распределительного смотрового колодца жилых домов №3, №5, 7 по ул. Луговая	2027	388,95	2027

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 05 » 05 2022 г. № 241

**Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
МУП Благовещенского района «Райтоп» на 2023-2027 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Экономический эффект в год, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.	Срок исполнения	Источник финансирования	Срок окупаемости
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена участка теплосети котельная Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 44 на пересечении с ул. Космонавтов до жилого дома Чапаевский 42, протяженностью 99,82м	119,4	597,22	2023	собственные средства	5 лет
2	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 до жилого дома ул. Колядо, 48, протяженностью 130 м	300,1	1500,36	2023	собственные средства	5 лет
3	Замена участка теплосети котельной Квартальная от котельной до разводящего смотрового колодца по ул. Победы, протяженностью 20м	191,3	956,72	2023	собственные средства	5 лет
4	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца до детского сада Журавушка, протяженностью 60м	201,8	1008,99	2023	собственные средства	5 лет
5	Замена участка теплосети котельной Центральная от смотрового колодца по ул. Ленина, 89 до смотрового колодца жилого дома ул. Ленина, 81, протяженностью 95м	201,8	1008,86	2023	собственные средства	5 лет
итого 2023 год			5072,15			
1	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца №13 по ул. Гоголя до жилых домов по ул. 50 Лет Алтая и вдоль жилых домов 1-7, протяженностью 150м	332,6	1663,03	2024	собственные средства	5 лет

2	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца №20 до поликлиники, протяженностью 75м	180,7	903,68	2024	собственные средства	5 лет
3	Замена участка теплосети котельной Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12, протяженностью 100м	221,7	1108,67	2024	собственные средства	5 лет
4	Замена участка теплосети котельной МОКХ от смотрового колодца до здания Промышленная-3, протяженностью 100м	124,8	624,19	2024	собственные средства	5 лет
5	Замена участка теплосети котельной Центральная по ул. В. Колесниковой от смотрового колодца жилого дома №55 до смотрового колодца жилого дома №49, протяженностью 78м	172,9	864,76	2024	собственные средства	5 лет
итого 2024 год			5164,33			
1	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома ул. Космонавтов, 48 до ул. Космонавтов, 42, протяженностью 100м	251,5	1257,3	2025	собственные средства	5 лет
2	Замена участка теплосети котельной Элеватор по ул. Степана Разина от смотрового колодца жилого дома №2 до колодца жилого дома №12, протяженностью 105м	242,9	1214,75	2025	собственные средства	5 лет
3	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца жилого дома №11 до смотрового колодца жилого дома 30 по ул. Клубная, протяженностью 150м	347,1	1735,35	2025	собственные средства	5 лет
4	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца котельной до смотрового колодца ул. Степана Разина, протяженностью 55м	191,3	956,33	2025	собственные средства	5 лет
итого 2025 год			5163,73			
1	Замена участка теплосети котельной Квартальная от смотрового колодца жилого дома пер. Чапаевский, 63 по ул. Первомайская, дом 55, протяженностью 110м	295,3	1476,32	2026	собственные средства	5 лет
2	Замена участка теплосети котельной БПК от смотрового колодца по ул. Урицкого 1а до	94,4	471,86	2026	собственные средства	5 лет

	подвала жилого дома 40лет Октября 6а, протяженностью 36м					
3	Замена участка теплосети котельной СПТУ54. от смотрового колодца здания ЛПЗ до смотрового колодца возле учебного корпус, 100м	262,1	1310,72	2026	собственные средства	5 лет
4	Замена участка теплосети котельной Элеватор от смотрового колодца ул. Степана Разина до смотрового колодца ул. Клубная, протяженностью 85м	309,5	1547,46	2026	собственные средства	5 лет
5	Замена участка теплосети котельной МОКХ по территории Промышленная-3 от здания гаража до здания мастерских, протяженностью 50м	75,5	377,44	2026	собственные средства	5 лет
итого 2026 год			5183,8			
1	Замена участка теплосети котельной Квартальная от домов 26-30 по пер. Кучеровых до домов 27-29 по ул. Советская, протяженностью 70м	191,1	955,58	2027	собственные средства	5 лет
2	Замена участка теплосети котельной Квартальная по ул. Кирова от смотрового колодца на пер. Чапаевского до дома № 93, протяженностью 127м	319,0	1595,23	2027	собственные средства	5 лет
3	Замена участка теплосети котельной Квартальная между смотровыми колодцами по пер. Кучеровых, 39, протяженностью 20м	33,9	169,67	2027	собственные средства	5 лет
4	Замена участка теплосети котельной МОКХ от здания по ул. Кольцевая №9 до жилых домов по ул. Луговая №9, №11, протяженностью 160м	401,9	2009,75	2027	собственные средства	5 лет
5	Замена участка теплосети котельной МОКХ от смотрового колодца №4 жилого дома №1 на ул. Луговая до распределительного смотрового колодца жилых домов №3, №5, 7 по ул. Луговая, протяженностью 55м	77,8	388,95	2027	собственные средства	5 лет
итого 2027 год			5119,18			
Всего			25703,19			