



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2025

г. Владивосток

№ 675-пп

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Приморского края

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Приморского края.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –

Председатель Правительства
Приморского края

В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.08.2025 № 675-пп

ПОРЯДОК
организации дублирования сигналов
о возникновении пожара в подразделения
пожарной охраны на территории Приморского края

1. Настоящий Порядок определяет порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара на объектах защиты независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности в подразделения пожарной охраны на территории Приморского края в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее соответственно – подразделение пожарной охраны, Технический регламент).

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

объект защиты - здание (строение, сооружение), его отдельная функциональная часть либо комплекс отдельно стоящих зданий (строений, сооружений), в которых на основании требований Технического регламента системы пожарной сигнализации должны дублировать сигналы о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;

система передачи извещений о пожаре – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на объекте защиты и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта защиты;

система пожарной автоматики – совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, установок

пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты;

прибор оконечный объектовый – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, установленное на объекте защиты, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта защиты и передачу принятой информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор на прибор пультной оконечный;

прибор пультной оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, установленное в подразделении пожарной охраны, обеспечивающее прием извещений от прибора оконечного объектового, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера подразделения пожарной охраны;

пункт приема информации – объект (помещение) подразделения пожарной охраны, в котором установлен прибор пультной оконечный;

система противопожарного мониторинга – совокупность технических и программных средств, установленных в подразделениях пожарной охраны для осуществления приема сигналов от систем пожарной сигнализации объектов защиты и доведения их до диспетчера подразделения пожарной охраны.

3. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны производится автоматически с использованием системы передачи извещений о пожаре.

4. Создание (проектирование, монтаж, пусконаладка) системы передачи извещений о пожаре обеспечивается правообладателями объектов защиты отдельно для каждого объекта защиты с учетом требований ГОСТ Р 71554-2024 «Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

5. Доставка извещений о пожаре от объекта защиты до подразделения

пожарной охраны может осуществляться одним из следующих способов, предусмотримых при создании системы передачи извещений о пожаре:

посредством размещения в пункте приема информации нового прибора пультного оконечного, самостоятельно выполняющего функции приема извещений о пожаре;

посредством подключения к прибору пультному оконечному, ранее размещенному иным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в пункте приема информации, на условиях этого юридического лица (индивидуального предпринимателя);

посредством подключения к системе противопожарного мониторинга на основании технических условий, выдаваемых государственным казенным учреждением Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6. При создании системы передачи извещений о пожаре с размещением в пункте приема информации нового прибора пультного оконечного, самостоятельно выполняющего функции приема извещений о пожаре, размещение указанного оборудования в пункте приема информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
