



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2020 г. № 32-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории городского поселения «Няндомское», сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории городского поселения «Няндомское», сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области на 2021-2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 27 мая 2020 г. № 32-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для АО «Архангельская областная энергетическая компания» на территории городского поселения «Няндомское», сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области на 2021-2025 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. / Гкал
АО «Архангельская областная энергетическая компания» система теплоснабжения городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области	дрова	349,9
	уголь	247,0
	щепа	208,5
	дизельное топливо	176,2
	дизельное топливо	171,0
система теплоснабжения сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области		