



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 августа 2020 г. № 57-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Плесецк-Ресурс» на территории городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Плесецк-Ресурс» на территории городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы.

2. Признать утратившим силу:

постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 07.10.2019 № 85-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «ТСП» на территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 2019 – 2022 годы»;


постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 11.12.2018

№ 207-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» на территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»;

постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 07.11.2018 № 130-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «Теплолайн» на территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 2018 – 2021 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



И.И. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 18 августа 2020 г. № 57-пн

НОРМАТИВЫ
 удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
 энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми
 муниципальным унитарным предприятием «Плесецк-Ресурс» на
 территории городского поселения «Плесецкое» Плесецкого
 муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т./Гкал			
		2020	2021	2022	2023
Муниципальное унитарное предприятие «Плесецк-Ресурс», расположенное по адресу: 164262, р.п. Плесецк, Плесецкий район, Архангельская область, ул. Ленина, д.30		166,7	166,7	166,7	166,7
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Октябрьская, 79 (модульная котельная №1, м/р ПТФ)	газ	158,5	158,5	158,5	158,5
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Зеленая (модульная котельная № 2, м/р ПМЗ)	газ	160,1	160,1	160,1	160,1
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 (котельная № 3, м/р лесозавода)	газ	161,5	161,5	161,5	161,5
Всего по группе (трем) котельных, использующих в виде топлива природный газ	газ	159,6	159,6	159,6	159,6
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Юбилейная, 59а (котельная № 4, м/р СХТ)	Биотопливо (щепа)	178,9	178,9	178,9	178,9

Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Беданова, 5а (котельная №5)	Биотопливо (дрова)	192,0	192,0	192,0	192,0
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк ул. Садовая, 26а (котельная № 6, м/р ПУ-17)	Биотопливо (дрова)	269,2	269,2	269,2	269,2
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Пукса, ул. Центральная, 38 (котельная № 7)	Биотопливо (дрова)	256,1	256,1	256,1	256,1
Всего по группе (четырем) котельных, использующих в виде топлива биотопливо (щепа, дрова)	Биотопливо (дрова)	212,8	212,8	212,8	212,8