



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 августа 2020 г. № 58-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным
на территории городского поселения «Плесецкое» Плесецкого
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым
муниципальным унитарным предприятием «Плесецк-Ресурс»,
на 2020 – 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Плесецк-Ресурс», на 2020 – 2023 годы.

2. Признать утратившим силу:

постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 07.10.2019 № 84-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для ООО «ТСП» на территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 2019 – 2022 годы»;


постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 11.12.2018

№ 206-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» на территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»;

постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 07.11.2018 № 129-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для ООО «Теплолайн» на территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 2018 – 2021 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 18 августа 2020 г. № 58-ПН

Н О Р М А Т И В Ы

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального района
 Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Плесецк-Ресурс»,
 на 2020 – 2023 годы.**

Расположение котельной	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Муниципальное унитарное предприятие «Плесецк-Ресурс», расположенное по адресу: 164262, р.п. Плесецк, Плесецкий район, Архангельская область, ул. Ленина, д.30	9554,9	9554,9	9554,9	9554,9	11881,1	11881,1	11881,1	11881,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Октябрьская, 79 (модульная котельная №1, м/р ПТФ)	1848,4	1848,4	1848,4	1848,4	1937,0	1937,0	1937,0	1937,0
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Зеленая (модульная котельная № 2, м/р ПМЗ)	6362,4	6362,4	6362,4	6362,4	6944,5	6944,5	6944,5	6944,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу:	441,5	441,5	441,5	441,5	1067,2	1067,2	1067,2	1067,2

Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 (котельная № 3, м/р лесозавода)								
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Юбилейная, 59а (котельная № 4, м/р СХТ)	241,0	241,0	241,0	241,0	241,1	241,1	241,1	241,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Беданова, 5а (котельная №5)	307,9	307,9	307,9	307,9	885,1	885,1	885,1	885,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк ул. Садовая, 26а (котельная № 6, м/р ПУ-17)	149,7	149,7	149,7	149,7	349,5	349,5	349,5	349,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Пукса, ул. Центральная, 38, (котельная № 7)	204,1	204,1	204,1	204,1	456,7	456,7	456,7	456,7