



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2020 г. № 66-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми АО «ГТ Энерго» на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми АО «ГТ Энерго» на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 18.10.2017 № 125-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию на 2017 – 2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 18 августа 2020 г. № 66-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, эксплуатируемыми АО «ГТ Энерго» на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, на 2020 – 2023 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т./Гкал			
		2020	2021	2022	2023
АО «ГТ Энерго», расположенное по адресу: Краснопресненская наб., 12, Москва, 123610		269,5	269,5	269,5	269,5
Всего по группе котельных (трех), использующих в виде топлива природный газ	газ	159,6	159,6	159,6	159,6
Всего по группе котельных (четырем), использующих в виде топлива дрова	дрова	321,2	321,2	321,2	321,2
Всего по группе котельных, (одиннадцати) использующих в виде топлива уголь	уголь	319,8	319,8	319,8	319,8
Нормативы удельного расхода топлива в разрезе каждой котельной:	–	–	–	–	–
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. К. Маркса, 22 "б", (23 квартал)	дрова	335,6	335,6	335,6	335,6
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Гагарина, 37 "б" (64 квартал)	газ	164,2	164,2	164,2	164,2
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Строителей, 6 "а", (65 квартал)	уголь	255,5	255,1	255,1	255,1
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область,	уголь	320,1	320,1	320,1	320,1

Вельский район, г. Вельск, ул. Гайдара, 16 "в", (66 квартал)					
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, 134 "а", (67 квартал)	уголь	324,0	324,0	324,0	324,0
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, 138 "а", (Вспомогательная школа)	уголь	325,4	325,4	325,4	325,4
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Геологов, 2 "в", (Геологов)	уголь	329,0	329,0	329,0	329,0
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, 197 "б", (ПНИ)	уголь	319,2	319,2	319,2	319,2
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Пушкина, 6 "б", (ДРСУ)	уголь	322,0	322,0	322,0	322,0
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Кирова, 12 "д", (Кирова)	уголь	328,1	328,1	328,1	328,1
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Комсомольская, 49 "б", (Общежитие)	дрова	272,9	272,9	272,9	272,9
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Энтузиастов, 17 "а", (Солнечный)	уголь	332,7	332,7	332,7	332,7
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Кирова, 6 "а", (Школа №1)	уголь	326,2	326,2	326,2	326,2
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Революционная, 73, (ПУ-29)	газ	158,4	158,4	158,4	158,4
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, 201, стр. 12, (агролицей № 45)	газ	155,9	155,9	155,9	155,9

Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Революционная, 17, (Лесхоз)	дрова	326,6	326,6	326,6	326,6
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Сосновка, д.13, (Сосновка)	дрова	244,6	244,6	244,6	244,6
Котельная, расположенная по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Заводская, 50, «а», (Заводской)	уголь	326,2	326,2	326,2	326,2