



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27 августа 2020 г. № 70-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», на 2020 – 2039 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», на 2020 – 2039 годы, согласно приложениям № 1 - 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

Приложение № 1  
к постановлению министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 27 августа 2020 г. № 70-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,**  
**расположенным на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района**  
**Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Энергия Севера», на 2020 – 2023 годы.**

Наименование организации /место расположение котельной	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
ООО «Энергия Севера», расположенное по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Няндомы, Архангельская область, 164200	18042,2	22139,5	22765,2	23950,1	20984,4	20826,5	21378,2	20598,3
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Молокозавод», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Красноармейская, д. 58	0,3	-	-	-	2,8	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Центральная», расположенной по адресу: г. Няндомы,	12973,6	18908,9	18908,9	20093,8	11886,9	13795,5	13795,5	13015,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной «ЛПХ», расположенной: г. Няндомы, ул. Молодежная, 12а	43,5	43,5	43,5	43,5	233,8	233,8	233,8	233,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «МЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Советская, 51, стр.1	3,9	3,9	3,9	3,9	23,0	23,0	23,0	23,0

Централизованная система теплоснабжения от котельной «ЦРМ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Труда, 11, стр 1	163,7	163,7	236,3	236,3	354,3	354,3	416,8	416,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «АТП», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. К.Либнехта, 1-а	49,24	49,24	911,6	911,6	192,9	192,9	1363,2	1363,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Квартальная», расположенной в г. Няндоме	1759,48	-	-	-	1871,2	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 1», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Школьная, 2 «б»	42,4	42,4	42,4	42,4	91,6	91,6	91,6	91,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 2», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Вокзальная, 2 «а»	11,2	11,2	11,2	11,2	75,1	75,1	75,1	75,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Горбача», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Горбача, 20 «а»	70,7	70,7	70,7	70,7	316,5	316,5	316,5	316,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной «ХЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Промартельная, д. 4 «а»	87,1	87,1	87,1	87,1	251,6	251,6	251,6	251,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Бурачиха», расположенной по адресу: п. Бурачиха, пер. Центральный, 9	23,2	23,2	23,2	23,2	155,9	155,9	155,9	155,9
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Клуб», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Островского, д. 1	194,3	194,3	194,3	194,3	651,2	651,2	651,2	651,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «СББЖ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Свободы, 45 «а»	130,1	130,1	130,1	130,1	519,5	519,5	519,5	519,5

Централизованная система теплоснабжения от котельной «Андреевская», расположенной по адресу: д. Андреевская, ул. Новая, 4 «а»	160,6	160,6	160,6	160,6	394,7	394,7	394,7	394,7
Централизованная система теплоснабжения от котельной «РИК», расположенной по адресу: г. Няндома, ул. Советская, 4 «а»	234,0	234,0	-	-	517,9	517,9	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Школа», расположенной по адресу: г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 57 «б»	78,2	-	-	-	192,3	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «203», расположенной по адресу: г. Няндома, ул. Ковырзина, 63	75,4	75,4	-	-	163,2	163,2	-	-
Централизованная система теплоснабжения от теплового пункта «Каргополь-2», расположенного по адресу: г. Няндома, Каргополь-2	1801,8	1801,8	1801,8	1801,8	2527,0	2527,0	2527,0	2527,0
Централизованная система теплоснабжения от источников теплоснабжения ПАО «РЖД», расположенных по адресу: г. Няндома	139,5	139,5	139,5	139,5	562,9	562,9	562,9	562,9

Приложение № 2  
к постановлению министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 27 августа 2020 г. № 70-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,**  
**расположенным на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района**  
**Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Энергия Севера», на 2024 – 2027 годы.**

Наименование организации /место расположение котельной	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
ООО «Энергия Севера», расположенное по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Няндомы, Архангельская область, 164200	23950,1	23950,1	23950,1	23950,1	20598,3	20598,3	20598,3	20598,3
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Молокозавод», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Красноармейская, д. 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Центральная», расположенной по адресу: г. Няндомы,	20093,8	20093,8	20093,8	20093,8	13015,5	13015,5	13015,5	13015,5
расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Молодежная, 12а	43,5	43,5	43,5	43,5	233,8	233,8	233,8	233,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «МЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Советская, 51, стр.1	3,9	3,9	3,9	3,9	23,0	23,0	23,0	23,0

Централизованная система теплоснабжения от котельной «ЦРМ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Труда, 11, стр 1	236,3	236,3	236,3	236,3	416,8	416,8	416,8	416,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «АТП», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. К.Либнехта, 1-а	911,6	911,6	911,6	911,6	1363,2	1363,2	1363,2	1363,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Квартальная», расположенной в г. Няндоме	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 1», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Школьная, 2 «б»	42,4	42,4	42,4	42,4	91,6	91,6	91,6	91,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 2», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Вокзальная, 2 «а»	11,2	11,2	11,2	11,2	75,1	75,1	75,1	75,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Горбача», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Горбача, 20 «а»	70,7	70,7	70,7	70,7	316,5	316,5	316,5	316,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной «ХЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Промартельная, д. 4 «а»	87,1	87,1	87,1	87,1	251,6	2651,6	251,6	251,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Бурачиха», расположенной по адресу: п. Бурачиха, пер. Центральный, 9	23,2	23,2	23,2	23,2	155,9	155,9	155,9	155,9
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Клуб», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Островского, д. 1	194,3	194,3	194,3	194,3	651,2	651,2	651,2	651,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «СББЖ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Свободы, 45 «а»	130,1	130,1	130,1	130,1	519,5	519,5	519,5	519,5

Централизованная система теплоснабжения от котельной «Андреевская», расположенной по адресу: д. Андреевская, ул. Новая, 4 «а»	160,6	160,6	160,6	160,6	394,7	394,7	394,7	394,7
Централизованная система теплоснабжения от котельной «РИК», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Советская, 4 «а»	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Школа», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Красноармейская, д. 57 «б»	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «203», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Ковырзина, 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от теплового пункта «Каргополь-2», расположенного по адресу: г. Няндомы, Каргополь-2	1801,8	1801,8	1801,8	1801,8	2527,0	2527,0	2527,0	2527,0
Централизованная система теплоснабжения от источников теплоснабжения ПАО «РЖД», расположенных по адресу: г. Няндомы	139,5	139,5	139,5	139,5	562,9	562,9	562,9	562,9

Приложение № 3  
к постановлению министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 27 августа 2020 г. № 70-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,**  
**расположенным на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района**  
**Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Энергия Севера», на 2028 – 2031 годы.**

Наименование организации /место расположение котельной	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2028	2029	2030	2031	2028	2029	2030	2031
ООО «Энергия Севера», расположенное по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Няндомы, Архангельская область, 164200	23950,1	23950,1	23950,1	23950,1	20598,3	20598,3	20598,3	20598,3
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Молокозавод», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Красноармейская, д. 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Центральная», расположенной по адресу: г. Няндомы,	20093,8	20093,8	20093,8	20093,8	13015,5	13015,5	13015,5	13015,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной «ЛПХ», расположенной: г. Няндомы, ул. Молодежная, 12а	43,5	43,5	43,5	43,5	233,8	233,8	233,8	233,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «МЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Советская, 51, стр.1	3,9	3,9	3,9	3,9	23,0	23,0	23,0	23,0

Централизованная система теплоснабжения от котельной «ЦРМ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Труда, 11, стр 1	236,3	236,3	236,3	236,3	416,8	416,8	416,8	416,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «АТП», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. К.Либнехта, 1-а	911,6	911,6	911,6	911,6	1363,2	1363,2	1363,2	1363,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Квартальная», расположенной в г. Няндоме	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 1», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Школьная, 2 «б»	42,4	42,4	42,4	42,4	91,6	91,6	91,6	91,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 2», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Вокзальная, 2 «а»	11,2	11,2	11,2	11,2	75,1	75,1	75,1	75,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Горбача», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Горбача, 20 «а»	70,7	70,7	70,7	70,7	316,5	316,5	316,5	316,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной «ХЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Промартельная, д. 4 «а»	87,1	87,1	87,1	87,1	251,6	2651,6	251,6	251,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Бурачиха», расположенной по адресу: п. Бурачиха, пер. Центральный, 9	23,2	23,2	23,2	23,2	155,9	155,9	155,9	155,9
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Клуб», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Островского, д. 1	194,3	194,3	194,3	194,3	651,2	651,2	651,2	651,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «СББЖ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Свободы, 45 «а»	130,1	130,1	130,1	130,1	519,5	519,5	519,5	519,5

Централизованная система теплоснабжения от котельной «Андреевская», расположенной по адресу: д. Андреевская, ул. Новая, 4 «а»	160,6	160,6	160,6	160,6	394,7	394,7	394,7	394,7
Централизованная система теплоснабжения от котельной «РИК», расположенной по адресу: г. Няндома, ул. Советская, 4 «а»	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Школа», расположенной по адресу: г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 57 «б»	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «203», расположенной по адресу: г. Няндома, ул. Ковырзина, 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от теплового пункта «Каргополь-2», расположенного по адресу: г. Няндома, Каргополь-2	1801,8	1801,8	1801,8	1801,8	2527,0	2527,0	2527,0	2527,0
Централизованная система теплоснабжения от источников теплоснабжения ПАО «РЖД», расположенных по адресу: г. Няндома	139,5	139,5	139,5	139,5	562,9	562,9	562,9	562,9

Приложение № 4  
к постановлению министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 27 августа 2020 г. № 70-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,**  
**расположенным на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района**  
**Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Энергия Севера», на 2032 – 2035 годы.**

Наименование организации /место расположение котельной	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2032	2033	2034	2035	2032	2033	2034	2035
ООО «Энергия Севера», расположенное по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Няндомы, Архангельская область, 164200	23950,1	23950,1	23950,1	23950,1	20598,3	20598,3	20598,3	20598,3
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Молокозавод», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Красноармейская, д. 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Центральная», расположенной по адресу: г. Няндомы,	20093,8	20093,8	20093,8	20093,8	13015,5	13015,5	13015,5	13015,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной «ЛПХ», расположенной: г. Няндомы, ул. Молодежная, 12а	43,5	43,5	43,5	43,5	233,8	233,8	233,8	233,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «МЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Советская, 51, стр.1	3,9	3,9	3,9	3,9	23,0	23,0	23,0	23,0

Централизованная система теплоснабжения от котельной «ЦРМ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Труда, 11, стр 1	236,3	236,3	236,3	236,3	416,8	416,8	416,8	416,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «АТП», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. К.Либнехта, 1-а	911,6	911,6	911,6	911,6	1363,2	1363,2	1363,2	1363,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Квартальная», расположенной в г. Няндоме	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 1», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Школьная, 2 «б»	42,4	42,4	42,4	42,4	91,6	91,6	91,6	91,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 2», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Вокзальная, 2 «а»	11,2	11,2	11,2	11,2	75,1	75,1	75,1	75,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Горбача», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Горбача, 20 «а»	70,7	70,7	70,7	70,7	316,5	316,5	316,5	316,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной «ХЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Промартельная, д. 4 «а»	87,1	87,1	87,1	87,1	251,6	2651,6	251,6	251,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Бурачиха», расположенной по адресу: п. Бурачиха, пер. Центральный, 9	23,2	23,2	23,2	23,2	155,9	155,9	155,9	155,9
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Клуб», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Островского, д. 1	194,3	194,3	194,3	194,3	651,2	651,2	651,2	651,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «СББЖ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Свободы, 45 «а»	130,1	130,1	130,1	130,1	519,5	519,5	519,5	519,5

Централизованная система теплоснабжения от котельной «Андреевская», расположенной по адресу: д. Андреевская, ул. Новая, 4 «а»	160,6	160,6	160,6	160,6	394,7	394,7	394,7	394,7
Централизованная система теплоснабжения от котельной «РИК», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Советская, 4 «а»	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Школа», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Красноармейская, д. 57 «б»	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «203», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Ковырзина, 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от теплового пункта «Каргополь-2», расположенного по адресу: г. Няндомы, Каргополь-2	1801,8	1801,8	1801,8	1801,8	2527,0	2527,0	2527,0	2527,0
Централизованная система теплоснабжения от источников теплоснабжения ПАО «РЖД», расположенных по адресу: г. Няндомы	139,5	139,5	139,5	139,5	562,9	562,9	562,9	562,9

Приложение № 5  
к постановлению министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 27 августа 2020 г. № 70-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,**  
**расположенным на территории городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района**  
**Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Энергия Севера», на 2036 – 2039 годы.**

Наименование организации /место расположение котельной	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2036	2037	2038	2039	2036	2037	2038	2039
ООО «Энергия Севера», расположенное по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Няндомы, Архангельская область, 164200	23950,1	23950,1	23950,1	23950,1	20598,3	20598,3	20598,3	20598,3
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Молокозавод», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Красноармейская, д. 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Центральная», расположенной по адресу: г. Няндомы,	20093,8	20093,8	20093,8	20093,8	13015,5	13015,5	13015,5	13015,5
расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Молодежная, 12а	43,5	43,5	43,5	43,5	233,8	233,8	233,8	233,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «МЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Советская, 51, стр.1	3,9	3,9	3,9	3,9	23,0	23,0	23,0	23,0

Централизованная система теплоснабжения от котельной «ЦРМ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Труда, 11, стр 1	236,3	236,3	236,3	236,3	416,8	416,8	416,8	416,8
Централизованная система теплоснабжения от котельной «АТП», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. К.Либнехта, 1-а	911,6	911,6	911,6	911,6	1363,2	1363,2	1363,2	1363,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Квартальная», расположенной в г. Няндоме	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 1», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Школьная, 2 «б»	42,4	42,4	42,4	42,4	91,6	91,6	91,6	91,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Шестиозерский № 2», расположенной по адресу: п. Шестиозерский, ул. Вокзальная, 2 «а»	11,2	11,2	11,2	11,2	75,1	75,1	75,1	75,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Горбача», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Горбача, 20 «а»	70,7	70,7	70,7	70,7	316,5	316,5	316,5	316,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной «ХЛХ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Промартельная, д. 4 «а»	87,1	87,1	87,1	87,1	251,6	2651,6	251,6	251,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Бурачиха», расположенной по адресу: п. Бурачиха, пер. Центральный, 9	23,2	23,2	23,2	23,2	155,9	155,9	155,9	155,9
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Клуб», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Островского, д. 1	194,3	194,3	194,3	194,3	651,2	651,2	651,2	651,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной «СББЖ», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Свободы, 45 «а»	130,1	130,1	130,1	130,1	519,5	519,5	519,5	519,5

Централизованная система теплоснабжения от котельной «Андреевская», расположенной по адресу: д. Андреевская, ул. Новая, 4 «а»	160,6	160,6	160,6	160,6	394,7	394,7	394,7	394,7
Централизованная система теплоснабжения от котельной «РИК», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Советская, 4 «а»	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «Школа», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Красноармейская, д. 57 «б»	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от котельной «203», расположенной по адресу: г. Няндомы, ул. Ковырзина, 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Централизованная система теплоснабжения от теплового пункта «Каргополь-2», расположенного по адресу: г. Няндомы, Каргополь-2	1801,8	1801,8	1801,8	1801,8	2527,0	2527,0	2527,0	2527,0
Централизованная система теплоснабжения от источников теплоснабжения ПАО «РЖД», расположенных по адресу: г. Няндомы	139,5	139,5	139,5	139,5	562,9	562,9	562,9	562,9