



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2020 г. № 126-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»» на территории сельского поселения «Двинское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»» на территории сельского поселения «Двинское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, на 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



И.И. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 28 октября 2020 г. № 126-пн

НОРМАТИВЫ
 запасов топлива на источниках тепловой энергии,
 эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
 «Управляющая компания “Уютный город”» на территории сельского
 поселения «Двинское» Верхнетоемского муниципального района
 Архангельской области, на 2020 год

Наименование теплоснабжающей организации/ расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатацио нный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: ул. Октябрьская, д. 1 «б», пос. Двинской, Верхнетоемский район, Архангельская область, эксплуатируемая обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания “Уютный город”», расположенным по адресу: ул. им. профессора В.А. Кудрявцева, д. 5, к. А г. Шенкурск, Архангельская область	щепа	1924,6	817,6	1107,0