



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 ноября 2020 г. № 146-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Ильинск ЖКХ», на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Ильинск ЖКХ», на 2020-2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 2 ноября 2020 г. № 146-пн

Н О Р М А Т И В Ы

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области,
 эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Ильинск ЖКХ», на 2020-2023 годы**

Расположения тепловых сетей	Нормативы							
	потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Школьная, д. 25, п. Сорово, Вилегодский район, Архангельская область, 165694	70,75	70,75	70,75	70,75	191,44	191,44	191,44	191,44
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Профсоюзная, д. 24, п. Сорово, Вилегодский район, Архангельская область, 165694	63,45	63,45	63,45	63,45	191,78	191,78	191,78	191,78
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Советская, д. 41, с. Никольск, Вилегодский район, Архангельская область, 165673	162,08	162,08	162,08	162,08	168,14	168,14	168,14	168,14

Расположения тепловых сетей	Нормативы							
	потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: животноводческий комбинат, строение 1, с. Никольск, Вилегодский район, Архангельская область, 165673	434,09	434,09	434,09	434,09	716,23	716,23	716,23	716,23