



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 декабря 2020 г. № 171-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск», городского округа Архангельской области «Котлас», городского поселения «Березниковское» Виноградовского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Мезенское» Мезенского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Обозерское» Плесецкого муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Приморское», сельского поселения «Талажское», сельского поселения «Лисестровское» и сельского поселения «Боброво-Лявленского» Приморского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Луковецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Черёмушское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми Жилищно-коммунальной службой № 6 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота, на 2021 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск», городского округа Архангельской области «Котлас», городского поселения «Березниковское» Виноградовского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Мезенское» Мезенского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Обозерское» Плесецкого муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Приморское», сельского поселения «Талажское», сельского поселения «Лисестровское» и сельского поселения «Боброво-Лявленского» Приморского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Луковецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Черёмушское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые Жилищно-коммунальной службой № 6 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота, на 2021 – 2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 2 декабря 2020 г. № 171-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск», городского округа Архангельской области «Котлас», городского поселения «Березниковское» Виноградовского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Мезенское» Мезенского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Обозерское» Плесецкого муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Приморское», сельского поселения «Талажское», сельского поселения «Лисестровское» и сельского поселения «Боброво-Лявленского» Приморского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Луковецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Черёмушское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые Жилищно-коммунальной службой № 6 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота,
на 2021 – 2025 годы

Название и расположение систем теплоснабжения	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг.у.т./Гкал				
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Котельная № 51, расположенная на территории военного городка № 42, п. Зелёный Бор сельского поселения «Приморское»	уголь	208,08	208,08	208,08	208,08	208,08
Котельная № 61, расположенная на территории военного городка № 42, п. Зелёный Бор сельского поселения «Приморское»	уголь	232,48	232,48	232,48	232,48	232,48
Котельная № 109, расположенная на территории военного городка № 86 п. Зелёный Бор сельского поселения «Приморское»	уголь	232,48	232,48	232,48	232,48	232,48

Название и расположение систем теплоснабжения	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг.у.т./Гкал				
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Котельная № 20, расположенная на территории военного городка № 49, п. Глухое сельского поселения «Луковецкое»	уголь	232,84	232,84	232,84	232,84	232,84
Котельная № 68, расположенная на территории военного городка № 49, п. Глухое сельского поселения «Луковецкое»	мазут	167,76	167,76	167,76	167,76	167,76
Котельная № 12, расположенная на территории военного городка № 2 городского поселения «Березниковское»	уголь	230,77	230,77	230,77	230,77	230,77
Котельная № 53, расположенная на территории военного городка № 8 городского округа «Котлас»	мазут	182,05	182,05	182,05	182,05	182,05
Котельная № 75, расположенная на территории военного городка № 8, городского округа «Котлас»	мазут	172,72	172,72	172,72	172,72	172,72
Котельная № 23, расположенная на территории военного городка № 1, д. Липово сельского поселения «Черёмушское»	уголь	230,10	230,10	230,10	230,10	230,10
Котельная № 14, расположенная на территории военного городка № 9, п. Савватия сельского поселения «Черёмушское»	газ	160,79	160,79	160,79	160,79	160,79
Котельная № 1010423, расположенная на территории военного городка № 1 (17) городского поселения «Коношское»	уголь	230,10	230,10	230,10	230,10	230,10
Котельная № 19, расположенная на территории военного городка № 13, п. Летнеозёрский городского поселения «Обозерское»	уголь	228,63	228,63	228,63	228,63	228,63
Котельная военного комиссариата, расположенная по адресу: пр. Советский, д. 72, городское поселение «Мезенское»	уголь	230,44	230,44	230,44	230,44	230,44
Котельная № 7, расположенная на территории военного городка № 49 городского поселения «Мезенское»	уголь	175,56	175,56	175,56	175,56	175,56
Котельная № 2, расположенная на территории военного городка № 65, д. Нижняя Золотица сельского поселения «Талажское»	уголь	230,03	230,03	230,03	230,03	230,03
Котельная № 63, расположенная на территории военного городка № 140, д. Любовское сельского поселения «Лисестровское»	уголь	199,98	199,98	199,98	199,98	199,98
Котельная № 43, расположенная на территории военного городка № 25, д. Ригач сельского поселения «Лисестровское»	уголь	226,95	226,95	226,95	226,95	226,95

Название и расположение систем теплоснабжения	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг. у.т./Гкал				
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Котельная № 19, расположенная на территории военного городка № 7, д. Чёрный Яр сельского поселения «Боброво-Лявленское»	уголь	227,47	227,47	227,47	227,47	227,47
Котельная № 12, расположенная на территории военного городка № 8, д. Хорьково сельского поселения «Боброво-Лявленское»	уголь	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28
Котельная № 52, расположенная на территории военного городка № 48, д. Чёрный Яр сельского поселения «Боброво-Лявленское»	уголь	224,83	224,83	224,83	224,83	224,83
Котельная № 1, расположенная на территории военного городка № 51, д. Рикасиха сельского поселения «Приморское»	уголь	232,01	232,01	232,01	232,01	232,01
Котельная № 1, расположенная на территории военного городка № 142, д. Рикасиха сельского поселения «Приморское»	уголь	229,77	229,77	229,77	229,77	229,77
Котельная № 1, расположенная на территории военного городка № 39 городского округа «Северодвинск»	мазут	163,69	163,69	163,69	163,69	163,69
Котельная № 46, расположенная на территории военного городка № 3 городского округа «Северодвинск»	уголь	229,40	229,40	229,40	229,40	229,40
Котельная № 29, расположенная на территории военного городка № 117 городского округа «Северодвинск»	уголь	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98
Котельная № 5, расположенная на территории военного городка № 144 городского округа «Северодвинск»	уголь	228,73	228,73	228,73	228,73	228,73