



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2020 г. № 179-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области, на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, эксплуатируемых публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области, на 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 9 декабря 2020 г. № 179-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на источниках тепловой энергии,**  
**эксплуатируемых публичным акционерным обществом**  
**«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории**  
**городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального**  
**района Архангельской области, на 2021 год**

Наименование теплоснабжающей организации/ расположение котельной	Единица измерения	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ),	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ),	Нормативный эксплуата- ционный запас топлива (НЭЗТ),
ПАО «ТГК-2», расположенное по адресу: Пятницкая ул. г. Ярославль, д. 6, 150040; Талажское шоссе, 19, г. Архангельск, 163045, в том числе:	тонн (уголь)	1577,5	374,3	1203,2
	куб. м (дрова)	780,0	321,2	458,8
Котельная «Центральная», расположенная по адресу: ул. Ленина, д. 12а, г. Сольвычегодск, Котласский район, Архангельская область (топливо – уголь)	тонн	1577,5	374,3	1203,2
Котельная «ПМК», расположенная по адресу: Усадьба ПМК, д. 14, корп. 3,4,5 г. Сольвычегодск, Котласский район, Архангельская область (топливо – дрова)	куб. м	91,6	37,7	53,9
Котельная «Больница», расположенная по адресу: ул. Красная, д. 27, г. Сольвычегодск, Котласский район, Архангельская область (топливо – дрова)	куб. м	46,8	19,3	27,5

Котельная «Школа», расположенная по адресу: ул. Кирова, д. 46, пос. Харитоново, Котласский район, Архангельская область (топливо – дрова)	куб. м	59,5	24,5	35,0
Котельная «Больничная», расположенная по адресу: пер. Дёповской, д. 14в, пом.1, пос. Харитоново, Котласский район, Архангельская область (топливо – дрова)	куб. м	46,7	19,2	27,5
Котельная «Локомобиль», расположенная по адресу: ул. Калинина, д. 4а, пос. Харитоново, Котласский район, Архангельская область (топливо – дрова)	куб. м	194,7	80,2	114,5
Котельная «Григорово», расположенная по адресу: дер. Григорово, д. 148, Котласский район, Архангельская область (топливо – дрова)	куб. м	340,7	140,3	200,4