



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2020 г. № 193-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Северная энергетическая компания – Беломорье», на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Северная энергетическая компания – Беломорье», на 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 18 декабря 2020 г. № 193-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии,
расположенных на территории сельского поселения «Катунинское»
Приморского муниципального района Архангельской области,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Северная энергетическая компания – Беломорье», на 2021 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: д. 14, п. Беломорье, сельское поселение «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области	топливная щепа	383,76	98,14	285,62