



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2021 г. № 30-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Муниципальное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Северодвинска», на 2022 – 2026 годы


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Муниципальное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Северодвинска», на 2022 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

С.В. Дементей



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 марта 2021 г. № 30-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории городского округа Архангельской области
«Северодвинск», эксплуатируемыми муниципальным унитарным
предприятием «Муниципальное производственное жилищное ремонтно-
эксплуатационное предприятие Северодвинска», на 2022 – 2026 годы

Место расположения котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Котельная, расположенная по адресу: ул. Школьная, д. 7Б, с. Нёнокса, г. Северодвинск, Архангельская область, 164526	уголь	232,4	232,4	232,6	232,6	232,3
Котельная, расположенная по адресу: ул. Водогон, г. Северодвинск, Архангельская область, 164500	дрова	216,9	216,9	217,1	217,1	216,8