



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 марта 2021 г. № 33-пн

г. Архангельск


О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 2 августа 2019 г. № 43-пн

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 2 августа 2019 г. № 43-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа “Город Архангельск”, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью “Энерго-Спец”, на 2019 – 2023 годы» (с изм. от 10 февраля 2020 г. № 3-пн и от 20 февраля 2021 г. № 15-пн).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области
от 26 марта 2021 г. № 33-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 2 августа 2019 г. № 43-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа “Город Архангельск”, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью “Энерго-Спец”, на 2019 – 2023 годы» (с изм. от 10 февраля 2020 г. № 3-пн и от 20 февраля 2021 г. № 15-пн)

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Спец», на 2019 – 2023 годы, утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 2 августа 2019 г. № 43-пн (с изм. от 10 февраля 2020 г. № 3-пн и от 20 февраля 2021 г. № 15-пн), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 2 августа 2019 г. № 43-пн
 (в редакции постановлений министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 26 марта 2021 г. № 33-пн)

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым
 обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Спец», на 2019 – 2023 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	Потери и затраты теплоносителя (воды), м3					Потери тепловой энергии, Гкал				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Тепловые сети по пр. Никольский, расположенные на территории городского округа «Город Архангельск» в зоне действия Архангельской ТЭЦ	1 626,57	1 626,57	1 626,57	1 626,57	1 626,57	1 123,27	1 123,27	1 110,32	1 094,14	1 094,14
Тепловые сети по ул. Красноармейской, расположенные на территории городского округа «Город Архангельск» в зоне действия Архангельской ТЭЦ	-	69,22	69,22	69,22	69,22	-	49,87	49,87	49,87	49,87

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	Потери и затраты теплоносителя (воды), м3					Потери тепловой энергии, Гкал				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023г.
Тепловые сети в зоне действия Архангельской ТЭЦ от границы земельного участка до здания ТЦ «Макси», расположенного по адресу: ул. Урицкого, д. 45, корп. 3, г. Архангельск, Архангельская область, 163000	-	-	26,46	26,46	26,46	-	-	23,50	23,50	23,50
Тепловые сети в зоне действия Архангельской ТЭЦ от ТК-55-6-2л-1 до ввода в ЦТП в здании ТЦ «Макси», расположенного по адресу: пр. Московский, д. 46, г. Архангельск, Архангельская область, 163000	-	-	107,51	107,51	107,51	-	-	50,93	50,93	50,93
Тепловые сети в зоне действия Архангельской ТЭЦ от сварного шва в районе НО-10 (не включая ее) до ввода в здание ТЦ «Макси», расположенного по адресу: пр. Ленинградский, д. 38, г. Архангельск, Архангельская область, 163000	-	-	42,34	42,34	42,34	-	-	15,52	15,52	15,52

».