



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2021 г. № 42-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Североонежское» и сельского поселения «Ундозерское» Плесецкого муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 21 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Североонежское» и сельского поселения «Ундозерское» Плесецкого муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 21 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 22 апреля 2021 г. № 42-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии,
расположенных на территории городского поселения «Североонежское»
и сельского поселения «Ундозерское» Плесецкого муниципального
района Архангельской области, эксплуатируемых Федеральным
казенным учреждением «Исправительная колония № 21 с особыми
условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Архангельской области», на 2022 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная на территории п. Североонежск, Плесецкий район, Архангельская область, 164268	дрова	280,8	106,5	174,3
Котельная, расположенная на территории складской зоны ИК-21, п. Икса, Плесецкий район, Архангельская область, 164268	дрова	205,2	82,5	122,7
Котельная, расположенная на территории У КП ИК-21, п. Икса, Плесецкий район, Архангельская область, 164269	дрова	231,0	83,7	147,3
Котельная, расположенная на территории ЦЖТ ИК-21, п. Икса, Плесецкий район, Архангельская область, 164269	дрова	158,9	61,9	97,0
Котельная № 2, расположенная на территории жилой зоны ИК-21, п. Икса, Плесецкий район, Архангельская область, 164270	дрова	106,0	50,7	55,3
Котельная «Центральная», расположенная на территории п. Янгоры, Плесецкий район, Архангельская область, 164268	дрова	112,1	52,4	59,7

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная на территории ИУФИЦ-2, п. Янгоры, Плесецкий район, Архангельская область, 164269	дрова	152,5	64,5	88,0
Котельная «ДЭС», расположенная на территории ст. Воюнга, Плесецкий район, Архангельская область, 164270	дрова	26,3	9,6	16,7