



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2021 г. № 38-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 28 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», на 2022 – 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 28 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», на 2022 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев



УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 22 апреля 2021 г. № 38-пн

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 28 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», на 2022 – 2026 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	Потери и затраты теплоносителя (воды), м3					Потери тепловой энергии, Гкал				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
Тепловые сети от котельной, расположенной на территории жилой зоны УКП, п. Мостовица, Коношский район, Архангельская область, 164000	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	134,9	134,9	118,6	118,6	109,2
Тепловые сети от котельной, расположенной на территории жилой зоны ИК-28, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	349,5	303,0	303,0	303,0	303,0
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: ул. Гагарина, д. 26, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	Потери и затраты теплоносителя (воды), м3					Потери тепловой энергии, Гкал				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
Тепловые сети от котельной, расположенной на территории БПК УКП ИК-28, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: ул. Больничная, д. 2, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	26,5	26,5	26,5	13,8	13,8
Тепловые сети от котельной, расположенной на территории БПК жилой зоны ИК-28, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8