



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2021 г. № 39-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения
«Островное» Приморского муниципального района Архангельской
области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Помор», на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения «Островное» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Помор», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 22 апреля 2021 г. № 39-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории сельского поселения «Островное» Приморского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Помор», на 2022 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная на территории с. Вознесение, Приморский район, Архангельская область, 163520	уголь	469,0	38,1	430,9
Котельная, расположенная на территории д. Кяростров, Приморский район, Архангельская область, 163017	уголь	640,4	44,4	596,0
Котельная, расположенная на территории д. Пустошь, Приморский район, Архангельская область, 163527	уголь	707,6	57,6	650,0
Котельная, расположенная на территории д. Ластола, Приморский район, Архангельская область, 163524	уголь	1 893,5	136,3	1 757,2

Примечание. Нормативы эксплуатационного запаса топлива приняты согласно сезонному характеру завода топлива в соответствии с пунктом 18 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377.