



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2021 г. № 61-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» и сельского поселения «Ухтоостровское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых ЖКС № 5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» и сельского поселения «Ухтоостровское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых ЖКС № 5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ, на 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 25 мая 2021 г. № 61-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории городского округа Архангельской области
«Северодвинск» и сельского поселения «Ухтоостровское» Холмогорского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых
ЖКС № 5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ,
на 2021 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Котельная № 6 в/г 24, расположенная по адресу: с. Ненокса, г. Северодвинск, Архангельская область	мазут, Ф-5	291,8	46,5	245,3
Котельная № 20 в/г 73, расположенная по адресу: д. Рембуево, Холмогорский район, Архангельская область	уголь	135,1	21,2	113,9