



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25 мая 2021 г. № 62-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Матигорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области, на 2022 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Матигорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области, на 2022 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 25 мая 2021 г. № 62-пн

### НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Матигорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области, на 2022 – 2026 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Тепловая сеть от котельной ФКУ ИК-12 УФСИН России, расположенной по адресу: д. Данилово, Холмогорский район, Архангельская область, 164567	305,26	305,26	305,26	305,26	305,26	681,71	681,71	681,71	681,71	681,71