



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2021 г. № 66-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, на 2022 – 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, на 2022 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 25 мая 2021 г. № 66-пн

НОРМАТИВЫ
 удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
 энергию источниками тепловой энергии, расположенными
 на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского
 муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми
 ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области,
 на 2022 – 2026 годы

| Расположение котельных | Вид топлива | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал | | | | |
|---|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Котельная ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России (котельная жилой зоны ИК-28), расположенная по адресу: Лесозаводская ул., д. 19, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000 | дрова | 238,08 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | 239,01 |
| Котельная ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России (котельная жилой зоны УКП ИК-28), расположенная по адресу: Лесная ул., д. 1-5, п. Мостовица, Коношский район, Архангельская область, 164000 | дрова | 238,09 | 238,09 | 238,09 | 238,09 | 239,07 |
| Котельная ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России (котельная отделения ИК-28), расположенная по адресу: Гагарина ул., д. 26, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000 | дрова | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,98 |

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Котельная ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России (котельная больницы ИК-28), расположенная по адресу: Больничная ул., д. 2, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000 | дрова | 238,09 | 238,09 | 238,09 | 238,09 | 238,95 |
| Котельная ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России (котельная БПК жилой зоны ИК-28), расположенная по адресу: Лесозаводская ул., д. 19, п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000 | дрова | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 239,13 |
| Котельная ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России (котельная БПК УПК ИК-28), расположенная по адресу: п. Ерцево, Коношский район, Архангельская область, 164000 | дрова | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 184,77 |