



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28 июня 2021 г. № 80-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», на 2022-2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», на 2022-2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 28 июня 2021 г. № 80-пн

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов  
тепловую энергию источниками тепловой энергии,  
расположенными на территории городского округа  
«Город Архангельск», эксплуатируемыми обществом  
с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие  
Архангельских котельных», на 2022-2024 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
Котельная ООО «ТЭПАК», расположенная по адресу: д. 7, Маймаксанское шоссе, г. Архангельск, Архангельская область, 163013	дрова	251,81	251,81	243,48