



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2021 г. № 91-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоХолдингКоноша», на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоХолдингКоноша», на 2021 – 2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.В. Дементей

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 21 июля 2021 г. № 91-па

НОРМАТИВЫ
 удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
 энергию источниками тепловой энергии, расположенными
 на территории городского поселения «Коношское» Коношского
 муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми
 обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоХолдинг Коноша»,
 на 2021 – 2024 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Котельные, расположенные на территории городского поселения «Коношское» эксплуатируемые ООО «ТеплоХолдинг Коноша», зарегистрированным по адресу: Советская ул., д. 74, оф. 13, п. Коноша, Архангельская область, 164010, в т.ч.:	уголь	233,50	233,50	233,1	233,1
Котельная «Совхозная», расположенная по адресу: Октябрьский пр., д. 122, п. Коноша	уголь	229,61	229,61	229,61	229,61
Котельная «АТП», расположенная по адресу: Советская ул., д. 95, стр. 1, п. Коноша	уголь	237,80	237,80	207,91	207,91
Котельная «Вокзальная», расположенная по адресу: Вокзальная ул., д. 20, стр. 1, п. Коноша	уголь	254,96	254,96	228,54	228,54
Котельная «Больничная», расположенная по адресу: Спортивная ул., д. 10, стр. 1, п. Коноша	уголь	252,29	252,29	252,29	252,29

Котельная «ПЭС», расположенная по адресу: Строителей ул., здание 5, п. Коноша.	уголь	234,30	234,30	234,30	234,30
Котельная «СХТ», расположенная по адресу: Западная ул., д. 2, стр. 8, п. Коноша.	уголь	243,90	243,90	213,66	213,66
