



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 августа 2021 г. № 96-пн


г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми ПАО «ТГК-2», на 2022 – 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми ПАО «ТГК-2», на 2022 – 2026 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 12 августа 2021 г. № 96-пн

НОРМАТИВЫ
 удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
 энергию источниками тепловой энергии, расположенными
 на территории городского округа «Город Архангельск»,
 эксплуатируемыми ПАО «ТГК-2», на 2022 – 2026 годы

Расположение источников тепловой энергии (котельных)	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием каменного угля, в том числе:	уголь	238,51	238,51	238,51	238,51	238,51
Котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 5, стр. 3, пос. Зеленец	уголь	206,94	206,94	206,94	206,94	206,94
Котельная, расположенная по адресу: Таежная ул., д. 19, стр. 1, пос. Турдеевск	уголь	229,01	229,01	229,01	229,01	229,01
Котельная, расположенная по адресу: Центральная ул., д. 2, стр. 1, пос. Турдеевск	уголь	290,45	290,45	290,45	290,45	290,45
Котельная, расположенная по адресу: Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1, пос. Лесная речка	уголь	238,91	238,91	238,91	238,91	238,91
Котельная, расположенная по адресу: Лахтинское шоссе, д. 1, пос. Лесная речка	уголь	215,80	215,80	215,80	215,80	215,80
Котельная, расположенная по адресу: микрорайон Зеленый Бор, промузел «Зеленоборский», стр. 19	уголь	273,49	273,49	273,49	273,49	273,49
Котельная, расположенная по адресу: Пограничная ул., д. 13, стр. 1	уголь	225,29	225,29	225,29	225,29	225,29

Котельная, расположенная по адресу: Аллейная ул., д. 20, стр. 2	уголь	256,08	256,08	256,08	256,08	256,08
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 13, стр. 2	уголь	296,85	296,85	296,85	296,85	296,85
Котельная, расположенная по адресу: Кочуринская ул., д. 23, стр. 1	уголь	376,81	376,81	376,81	376,81	376,81
Котельная, расположенная по адресу: Северный пр., д. 24, стр. 1	уголь	297,31	297,31	297,31	297,31	297,31
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 2, корп. 4, стр.1	уголь	352,60	352,60	352,60	352,60	352,60
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп.4, стр.2	уголь	249,18	249,18	249,18	249,18	249,18
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 33, стр. 1	уголь	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27
Котельная, расположенная по адресу: Клепача ул., д. 13, корп. 1, микрорайон Исакогорка	уголь	238,04	238,04	238,04	238,04	238,04
Котельная, расположенная по адресу: Дорожников ул., д. 4, стр. 1	уголь	243,30	243,30	243,30	243,30	243,30
Котельная, расположенная по адресу: Пирсовая ул., д. 71, корп. 1	уголь	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54
Котельная, расположенная по адресу: Луганская ул., д. 14, стр. 1, о. Бревенник	уголь	228,52	228,52	228,52	228,52	228,52
Котельная, расположенная по адресу: Моряка ул., д. 10, корп. 3, стр. 2, о. Бревенник	уголь	231,17	231,17	231,17	231,17	231,17
Котельная, расположенная по адресу: Чупрова ул., д. 10, стр. 1, о. Бревенник	уголь	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Котельная, расположенная по адресу: Петра Стрелкова ул., д. 11, о. Бревенник (работает в неотапливаемый период)	уголь	344,28	344,28	344,28	344,28	344,28
Котельная, расположенная по адресу: Победы ул., д. 6, стр. 1	уголь	251,11	251,11	251,11	251,11	251,11

Котельная, расположенная по адресу: Гидролизная ул., д. 12, стр. 1, пос. Гидролизного Завода	уголь	234,42	234,42	234,42	234,42	234,42
Котельная, расположенная по адресу: Льва Толстого ул., д. 30, корп. 1, стр. 1, пос. Конвейер	уголь	241,33	241,33	241,33	241,33	241,33
Котельная, расположенная по адресу: Маймаксанская ул., д. 77, стр. 2	уголь	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Котельная, расположенная по адресу: Маслова ул., д. 1	уголь	247,13	247,13	247,13	247,13	247,13
Котельная, расположенная по адресу: Корабельная ул., д. 19, стр. 1	уголь	302,33	302,33	302,33	302,33	302,33
Котельная, расположенная по адресу: Кегостровская ул., д. 53, корп. 1, о. Кего	уголь	225,24	225,24	225,24	225,24	225,24
Котельная, расположенная по адресу: Аэропорт Кегостров ул., д. 38, стр. 1, о. Кего	уголь	285,42	285,42	285,42	285,42	285,42
Котельная, расположенная по адресу: Лермонтова ул., д. 23, стр. 24 (работает в неотапливаемый период)	уголь	239,42	239,42	239,42	239,42	239,42
Котельная, расположенная по адресу: Декабристов ул., д. 17, корп.1, о. Хабарка	уголь	226,60	226,60	226,60	226,60	226,60
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием топочного мазута	мазут	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	мазут	215,54	215,54	215,54	215,54	215,54
Котельная, расположенная по адресу: Лесозаводская ул., д. 8, стр. 3, микрорайон Бакарица	мазут	186,94	186,94	186,94	186,94	186,94
Котельная, расположенная по адресу: Маслова ул., д. 17, стр. 1	мазут	169,75	169,75	169,75	169,75	169,75
Котельная, расположенная по адресу: Лермонтова ул., д. 2, стр. 2	мазут	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59

Котельная, расположенная по адресу: Гидролизная ул., д. 12, стр. 1, пос. Гидролизного Завода	мазут	167,85	167,85	167,85	167,85	167,85
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием дизельного топлива, в том числе:	дизельное топливо	167,67	167,67	167,67	167,67	167,67
Котельная, расположенная по адресу: Лодемская ул., д. 56, пос. 29 лесозавода	дизельное топливо	167,77	167,77	167,77	167,77	167,77
Котельная, расположенная по адресу: Ленинградский пр., д. 58	дизельное топливо	164,55	164,55	164,55	164,55	164,55
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием древесного топлива, в том числе:	древесные отходы	288,28	288,28	288,28	288,28	288,28
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	древесные отходы	288,28	288,28	288,28	288,28	288,28