



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2021 г. № 128-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Двинское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Северная Двина», на 2022 – 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Двинское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Северная Двина», на 2022 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением министерства

топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

Архангельской области

от 14 сентября 2021 г. № 128-пн

Н О Р М А Т И В Ы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Двинское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Северная Двина», на 2022 – 2026 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	потери теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лесная ул., д. 62, пос. Двинской, Холмогорский район	369,93	369,93	396,93	369,93	369,93	1138,18	1138,18	1138,18	1138,18	1138,18