



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14 сентября 2021 г. № 123-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»», на 2022 год**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город»», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев



**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 14 сентября 2021 г. № 123-пн

**НОРМАТИВЫ**  
 запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных  
 на территории Шенкурского муниципального района Архангельской  
 области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Уютный город»», на 2022 год

Расположение котельных	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная «Квартальная», расположенная по адресу: Мира ул., д. 17 «а», г. Шенкурск, Шенкурский район, Архангельская область	древесное топливо (куб. м)	342,4	145,4	197,0
Котельная «База», расположенная по адресу: Ломоносова ул., д. 93, г. Шенкурск, Шенкурский район, Архангельская область	древесное топливо (куб. м)	75,5	32,2	43,3
Котельная «Коррекционная школа», расположенная по адресу: Детгородок ул., д. 6, г. Шенкурск, Шенкурский район, Архангельская область	древесное топливо (куб. м)	468,5	199,0	269,5
Котельная «СХТ», расположенная по адресу: 50 лет МТС ул., д. 8, стр. 10, дер. Бобыкинская, Шенкурский район, Архангельская область	древесное топливо (куб. м)	118,5	50,3	68,2