



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2021 г. № 120-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания “Уютный город”», на 2021 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания “Уютный город”», на 2021 – 2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 14 сентября 2021 г. № 120-пн

НОРМАТИВЫ
 удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
 энергию источниками тепловой энергии, расположенными
 на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской
 области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
 ответственностью «Управляющая компания “Уютный город”»,
 на 2021 – 2025 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Котельные, расположенные на территории Верхнетоемского муниципального округа: – котельная, расположенная по адресу: д. 66, с. Вознесенское, Верхнетоемский район, Архангельская область; – котельная, расположенная по адресу: д. 67, дер. Бурцевская, Верхнетоемский район, Архангельская область; – котельная, расположенная по адресу: д. 64, дер. Кондратовская, Верхнетоемский район, Архангельская область	дрова, щепы	266,94	266,94	266,94	266,94	266,94
	дрова	257,36	257,36	257,36	257,36	257,36
	дрова	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00