



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22 сентября 2021 г. № 142-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Талажское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Архангельск», на 2022 – 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Талажское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Архангельск», на 2022 – 2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 22 сентября 2021 г. № 142-пн

**НОРМАТИВЫ**  
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения  
«Талажское» Приморского муниципального района Архангельской  
области, эксплуатируемым обществом с ограниченной  
ответственностью «РН-Морской терминал Архангельск»,  
на 2022 – 2024 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы			
	потерь теплоносителя, куб. м		технологических потерь тепловой энергии, Гкал	
	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: пос. Талаги, д. 30, Приморский район, Архангельская область, 163530	124,37	124,37	130,85	130,85

Примечание. Нормативы технологических потерь определены в соответствии с пунктом 1 Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, по выделенному теплопроводу.