



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 октября 2021 г. № 153-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2021 – 2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 13 октября 2021 г. № 153-пн

Н О Р М А Т И В Ы
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района
 Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская
 теплоэнергетическая компания», на 2021 – 2024 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Тепловые сети от блочно-модульной котельной № 1, расположенной по адресу: Строительная ул., д. 9, фл. 1, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	1443,84	1443,84	1443,84	1443,84	1882,07	1882,07	1882,07	1882,07
Тепловые сети от блочно-модульной котельной № 6, расположенной по адресу: Первомайская ул., д. 56, фл. 1, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	248,18	248,18	248,18	248,18	633,52	633,52	633,52	633,52

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Тепловые сети от блочно-модульной котельной № 8, расположенной по адресу: Советская ул., д. 10, фл. 2, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	459,93	459,93	459,93	459,93	750,17	750,17	750,17	750,17
Тепловые сети от котельной «Федотовская», расположенной по адресу: Рубцова ул., д. 28 «а», дер. Федотовская, Котласский район, Архангельская область	19,24	19,24	19,24	19,24	48,79	48,79	48,79	48,79