



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 октября 2021 г. № 156-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 13 октября 2021 г. № 156-пн

**НОРМАТИВЫ**  
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных  
на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского  
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых  
обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская  
теплоэнергетическая компания», на 2022 год

Расположение котельной	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Блочно-модульная котельная № 1, расположенная по адресу: Строительная ул., д. 9, фл. 1, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	дизельное топливо (тонн)	266,1	38,4	227,7
Блочно-модульная котельная № 6, расположенная по адресу: Первомайская ул., д. 56, фл. 1, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	дизельное топливо (тонн)	65,1	9,5	55,6
Блочно-модульная котельная № 8, расположенная по адресу: Советская ул., д. 10, фл. 2, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	дизельное топливо (тонн)	77,0	11,2	65,8
Котельная «Федотовская», расположенная по адресу: Рубцова ул., д. 28 «а», дер. Федотовская, Котласский район, Архангельская область	дрова (куб. м)	89,4	31,5	57,9