



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 181-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории дер. Скрипчинская, дер. Семеновская 1-я Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории дер. Скрипчинская, дер. Семеновская 1-я Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2021 – 2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 27 октября 2021 г. № 181-пн

Н О Р М А Т И В Ы

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории дер. Скрипчинская, дер. Семеновская 1-я Верхнетоемского муниципального
 округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая
 компания «Уютный город», на 2021 – 2024 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	технологических потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: д. 6, дер. Скрипчинская, Верхнетоемский район, Архангельская область	70,40	70,40	70,40	70,40	156,75	156,75	156,75	156,75
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: д. 24 «а», дер. Семеновская 1-я, Верхнетоемский район, Архангельская область	31,55	31,55	31,55	31,55	91,33	91,33	91,33	91,33