



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27 октября 2021 г. № 180-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Казаково», на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Казаково», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



**Д.Н. Поташев**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 27 октября 2021 г. № 180-пн

**Н О Р М А Т И В Ы**  
**запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных**  
**на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской**  
**области, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием**  
**Каргопольского муниципального округа Архангельской области**  
**«Казаково», на 2022 год**

| Расположение котельных                                                                                                                                | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м | в том числе                                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |             |                                                | Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м |
| Котельная № 7, расположенная по адресу:<br>Школьная ул., д. 1 «а»,<br>пос. Пригородный,<br>Каргопольский район,<br>Архангельская область, 164142      | дрова       | 133,2                                          | 56,6                                                 | 76,6                                                      |
| Котельная «Казаково»,<br>расположенная по адресу:<br>Победы ул., д. 4 «а»,<br>дер. Казаково,<br>Каргопольский район,<br>Архангельская область, 164142 | дрова       | 141,7                                          | 60,2                                                 | 81,5                                                      |