



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2021 г. № 204-пн


г. Архангельск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, расположенных на территории Устьянского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Березник», на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Устьянского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Березник», на 2022 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 17 ноября 2021 г. № 204-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории Устьянского муниципального района Архангельской
области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Березник», на 2022 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельные, расположенные на территории Устьянского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемые ООО «Березник», в том числе:	дрова	491,6	208,9	282,7
котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 6 «б», дер. Алферовская, Устьянский район, Архангельская область	дрова	43,8	18,6	25,2
котельная, расположенная по адресу: Заречная ул., д. 13 «б», дер. Бережная, Устьянский район, Архангельская область	дрова	30,1	12,8	17,3
котельная, расположенная по адресу: д. 22, дер. Веригинская, Устьянский район, Архангельская область	дрова	33,6	14,3	19,3
котельная, расположенная по адресу: Орловская ул., д. 35, дер. Дубровская, Устьянский район, Архангельская область	дрова	28,8	12,2	16,6
котельная, расположенная по адресу: Школьный пер., д. 1 б», дер. Едьма, Устьянский район, Архангельская область	дрова	17,4	7,4	10,0

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 5 «а», пос. Илеза, Устьянский район, Архангельская область	дрова	67,0	28,5	38,5
котельная, расположенная по адресу: Лесная ул., д. 20, пос. Кидюга, Устьянский район, Архангельская область	дрова	43,5	18,5	25,0
котельная, расположенная по адресу: Молодежная ул., д. 23, дер. Левоплоская, Устьянский район, Архангельская область	дрова	56,6	24,0	32,6
котельная, расположенная по адресу: Садовая ул., пос. Лойга, Устьянский район, Архангельская область	дрова	49,8	21,2	28,6
котельная, расположенная по адресу: Центральная ул., д. 12 «а», пос. Мирный, Устьянский район, Архангельская область	дрова	49,5	21,0	28,5
котельная, расположенная по адресу: Центральная ул., д. 35, с. Строевское, Устьянский район, Архангельская область	дрова	71,5	30,4	41,1