



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 декабря 2021 г. № 232-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Северная ресурсоснабжающая компания», на 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Северная ресурсоснабжающая компания», на 2021 – 2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 9 декабря 2021 г. № 232-пн

НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми
обществом с ограниченной ответственностью
«Северная ресурсоснабжающая компания», на 2021 – 2024 годы**

Место расположения котельной, наименование организации	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Котельная № 52, расположенная на территории военного городка № 48, дер. Черный Яр, сельское поселение «Боброво-Лявленское», эксплуатируемая обществом с ограниченной ответственностью «Северная ресурсоснабжающая компания», расположенным по адресу: Ломоносова просп., д. 81, офис 405, г. Архангельск, Архангельская область, 163000	дрова	268,70	268,70	264,18	264,18