



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 9 декабря 2021 г. № 236-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Заостровское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Северная ресурсоснабжающая компания», на 2021 – 2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Заостровское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Северная ресурсоснабжающая компания», на 2021 – 2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 9 декабря 2021 г. № 236-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую**  
**энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории**  
**сельского поселения «Заостровское» Приморского муниципального района**  
**Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной**  
**ответственностью «Северная ресурсоснабжающая компания»,**  
**на 2021 – 2024 годы**

Расположение котельной, наименование организации	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Котельная, расположенная по адресу: дер. Большое Анисимово, ул. 60 лет октября, д. 15 «б», сельское поселение «Заостровское», Приморский район, Архангельская область, эксплуатируемая обществом с ограниченной ответственностью «Северная ресурсоснабжающая компания», расположенным по адресу: Ломоносова просп., д. 81, офис 405, г. Архангельск, Архангельская область, 163000 (топливо – щепя)	211,86	211,86	209,96	209,96