



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2021 г. № 249-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Рочегодское» Виноградовского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Рочегодское» Виноградовского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 15 декабря 2021 г. № 249-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской области, сельского поселения
«Рочегодское» Виноградовского муниципального района Архангельской
области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Уютный город», на 2022 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: Кудрявцева ул., д. 21 «г», г. Шенкурск, Шенкурский район, Архангельская область	щепа	803,4	341,3	462,1
Котельная, расположенная по адресу: Комсомольская ул., д. 67 «в», пос. Рочегда, Виноградовский район, Архангельская область	щепа	655,4	278,4	377,0