



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2022 г. № 15-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых вагонным ремонтным депо Коноша, филиалом общества с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания», на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых вагонным ремонтным депо Коноша, филиалом общества с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания», на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 21 апреля 2022 г. № 15-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории городского поселения «Коношское» Коношского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых
вагонным ремонтным депо Коноша, филиалом общества
с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания»,
на 2022 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	нормативный эксплуатацион ный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Котельная вагонного ремонтного депо Коноша, филиала ООО «НВК», расположенная по адресу: Советская ул., д. 5, р.п. Коноша, Коношский район, Архангельская область, 164010	уголь	1214,7	300,2	914,5