



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2022 г. № 56-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», сельского поселения «Талажское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», сельского поселения «Талажское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», на 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**



С.В. Дементей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 4 августа 2022 г. № 56-пн

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», сельского поселения «Талажское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», на 2023 год

Расположение котельной	Вид топлива	Единица измерения	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
				Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
г. Архангельск, ул. Родионова, д. 25, стр. 5	щепа	тыс. куб. м	2,154	0,891	1,263
г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 34, (вместо котельной на ул. Лесозаводская, д. 25)	щепа	тыс. куб. м	1,434	0,593	0,841
г. Архангельск, ул. Постышева, д. 35	щепа	тыс. куб. м	1,756	0,726	1,030
г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1	мазут	тыс. тонн	0,437	0,063	0,374
г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 12, стр. 1	дрова	тыс. куб. м	0,404	0,167	0,237
пос. Талаги, д. 21 А	дрова	тыс. куб. м	0,252	0,104	0,148