



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 сентября 2022 г. № 69-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа
Архангельской области «Северодвинск», эксплуатируемыми
Северодвинским муниципальным унитарным предприятием
«Белое озеро», на 2023 – 2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», эксплуатируемыми Северодвинским муниципальным унитарным предприятием «Белое озеро», на 2023 – 2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 13 сентября 2022 г. № 69-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную
с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными
на территории городского округа Архангельской области
«Северодвинск», эксплуатируемыми Северодвинским муниципальным
унитарным предприятием «Белое озеро», на 2023 – 2027 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Котельная, расположенная на территории пос. Белое озеро городского округа Архангельской области «Северодвинск»	дрова	248,11	248,11	248,11	248,11	248,11