



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 ноября 2022 г. № 110-пн


г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», на 2022 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 2 ноября 2022 г. № 110-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории городского округа «Город Архангельск»,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных»,
на 2022 год

Расположение котельных	Вид топлива, ед. изм.	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная, расположенная по адресу: Родионова ул., д. 25, стр. 5, г. Архангельск, Архангельская область	щепа, куб. м	2490,6	1038,8	1451,8
	дизельное, тонн	71,9	10,5	61,4
Котельная, расположенная по адресу: Рейдовая ул., д. 34, г. Архангельск, Архангельская область	щепа, куб. м	1448,1	584,1	864,0
Котельная, расположенная по адресу: Лесозаводская ул., д. 8, стр. 3, г. Архангельск, Архангельская область	мазут, тонн	322,7	49,6	273,1